



## Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky

Obec Polepy u Kolína, Vás vyzývá k podání  
nabídky na plnění veřejné zakázky malého  
rozsahu:

### **DOKONČENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ČÁSTI OBCE POLEPY, OSAZENÍ SVÍTIDEL TRASY A, B**

**Stávající umístění díla a místo plnění, místo dodávky:**

**Obec POLEPY**

**POLEPY 131 - PSČ 280 02 Kolín**

**Zveřejnění žádosti o doplňující informace k veřejné zakázce:**

**V úterý 17. 10. 2023 byla na email obce zaslána žádost o doplňující informace k veřejné zakázce viz níže.**

Dobrý den, Vážená paní starostko.

vznášíme dotaz ohledně výběrového řízení ve věci „DOKONČENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ČÁSTI OBCE POLEPY, OSAZENÍ SVÍTIDEL TRASY A, B“.

Dotaz se týká určení výrobce a přesného typu svítidel pro podání nabídky. V projektové dokumentaci jsou uvedeny 2 typy svítidel od výrobce LAMBERGA (typ XTB1 a XTB2) a ve výzvě k podání nabídky svítidla výrobce MODUS (NOD2000lm/ reg). V rozpočtu pod položkou 12 a 13 je specifikováno 35 a 8ks svítidel s odlišnými parametry. Svítidla od výrobce LAMBERGA i MODUS splňují parametry svítidel pod položkou 12, nikoli však ty pod položkou 13.

Proto žádáme o bližší specifikaci přesného typu svítidla (referenčního), které by splňovalo veškeré parametry uvedené ve výkazu výměr.

**V úterý 17. 10. 2023 byla odeslána následující odpověď dotazující společnosti i na všechny emailem obesané firmy a zveřejněna na profilu zadavatele obce Polepy:**

Dobrý den,

posíláme upřesnění k vašemu dotazu.

Pro podání nabídky na dodávku svítidel je nutné dodržet specifikaci a parametry z rozpočtu v řádcích 12 a 13. Ke svítidlům bude požadováno dodat technickou specifikaci od výrobce svítidel pro prokázání zadaných parametrů z rozpočtu.

Výrobce byl uváděn jako příklad.



---

## **Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky**

Obec Polepy u Kolína, Vás vyzývá k podání  
nabídky na plnění veřejné zakázky malého  
rozsahu:

---

V Polepech, dne 17. 10. 2023

.....  
Lenka Štěřbová  
starostka obce