

Dodatečná informace k zakázce: „Vodovod Ostroměř - V. etapa - vodovod Domoslavice“

Vážení,

posíláme Vám dodatečné informace k výše zmíněné zakázce zadavatele Obce Ostroměř.

**Dotaz č. 1.:**

Můžete mi sdělit, jakou technologii jste uvažovali pro ATS a jakého výrobce pro potrubí PVC DN 90/6,7mm PN16? Byla by možná záměna za tlakové potrubí PE ?

**Odpověď č. 1.:**

Parametry jsou i vyspecifikované v TZ bod 3. - jedná se o zařízení na zvýšení tlaku o min 10 - 15 m - 2 l/s, pitná voda, 2l/s výška 41 m, max. koncový tlak 16 bar, tlak na sání 6 bar s tlumičem vibrací, regulovatelné otáčky. Zadavatel nemůže, dle principu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, více specifikovat výrobce. Uchazeči si musí poptat výrobce ATS (automatických tlakových stanic - stanic pro zvýšení tlaku s danými parametry). Ohledně záměny za tlakové potrubí PE, toto není možné, zadavatel nepřipouští varianty.

Ing. Petr Vlášek  
zástupce zadavatele