



**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 2**

Veřejná zakázka

**„KANALIZACE A ČOV HŘIBOJEDY,  
DOSTAVBA VODOVODU HŘIBOJEDY“**

Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako „zákon“).

**Zadavatel:**

**Obec Hřibojedy**

se sídlem: Hřibojedy 60, 544 01 Hřibojedy  
IČ: 00581011  
zastoupen: Ing. Milošem Dohnálkem, LL. M., starostou obce  
tel.: +420 603 220 949  
e-mail: starosta@hribojedy.cz

**Osoba zastupující zadavatele:**

**Profesionálové, a.s.**

sídlem: Hradec Králové, Haškova 1714/3, PSČ 500 02  
IČ: 288 06 123  
DIČ: CZ28806123  
zastoupena: Ing. Bc. Alenou Zahradníkovou, předsedou představenstva  
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Alena Zahradníková  
Telefon, fax: +420 724 689 097  
E-mail: alena.zahradnikova@profesionalove.cz

V souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona obdržel zadavatel níže uvedené dotazy a žádosti o doplňující informace k výše uvedené veřejné zakázce a tímto prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona, poskytuje níže doplňující informace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:

**Dotaz č. 1:**

Dobrý den,

Podle informace od firmy provádějící štětovnice, je špatně zvolena technologie pro zajištění stavební jámy – viz text.

**K předanému IGP: Štětovnice ČOV, ČS1 a ČS2 jsou vyprojektovány a ve výkazu výměr uvažovány šestimetrové (u ČS1 6,60m), což na jednu stranu považujeme při hloubce výkopu 4,15m od Ú. T. (u ČS1 a 2 chybí řezy) za nedostatečné vetknutí kotvení nebo rozepření a zároveň dle IGP spodní vrstvy pískovců jako neberanitelné.**



Beraněním štětovic dosáhneme maximálně do 4,5 – 5,0m hloubky a doporučujeme přehodnotit PD resp. Technologii provedení zajištění stavební jámy, tedy zajistit kotvení stětovnicové stěny v její horní části a zároveň zajistit patu stěny proti posunutí do stavební jámy, nebo použít jinou technologii.

### Odpověď na Dotaz č. 1

Zadavatel k výše uvedenému dotazu sděluje, že předmětnou připomínku ke špatně zvolené technologii pro zajištění jámy bere v potaz a adekvátně provede úpravu projektové dokumentace včetně výkazu výměr. Z důvodu technické a projekční náročnosti takového změny tímto informuje veškeré potenciální dodavatele o tom, že upravená projektová dokumentace, resp. výkaz výměr bude uveřejněna a rozeslána až k předpokládanému datu 13. 11. 2015.

**Z tohoto důvodu také zadavatel zároveň sděluje všem potenciálním uchazečům, že rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 7. 12. 2015 do 10:00**

### Tímto se mění následující články Zadávací dokumentace:

#### 15.2 Lhůta pro doručení nabídky

Lhůta pro doručení nabídky je stanovena nejpozději do **07. 12. 2015 do 10:00 hod.** Rozhodující je čas doručení nabídky, nikoliv čas odeslání. Nabídky došlé po termínu závěrky (pro doručení nabídek) budou odmítnuty.

#### 15.3 Termín otevírání obálek

Otevírání obálek s řádně a včas doručenými nabídkami proběhne v prostorách osoby zastupující zadavatele tj. **Profesionálové, a.s., Haškova 1714/3, PSČ 500 02 Hradec Králové dne 07. 12. 2015 do 10:00 hod.,** tj. ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

V Hradci Králové, dne 30. 10. 2015

**Profesionálové, a.s.**  
Haškova 1714/3  
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ  
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123  
www.profesionalove.cz

Profesionálové a.s.

Ing. Bc. Alena Zahradníková

osoba zastupující zadavatele na základě plné moci