



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3

Veřejná zakázka

„Rekonstrukce místní komunikace „Na Kopci“ a „Na Obci“

Zadavatel:

Obec Svojetice
se sídlem: Na Kopci 14, 251 62 Svojetice
IČ: 002 40 834
DIČ: CZ00240834
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Martina Vedralová, starostka obce
mobil: +420 602 135 349
e-mail: starosta@svojetice.cz

Osoba zastupující zadavatele:

Profesionálové, a.s.
sídlím: Hradec Králové, Masarykovo náměstí 391, PSČ 500 02
IČ: 288 06 123
DIČ: CZ28806123
jejímž jménem jedná: p. David Studnička, předseda představenstva
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Alena Zahradníková
Telefon, fax: +420 724 689 097
E-mail: alena.zahradnikova@profesionalove.cz

V souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona obdržel zadavatel níže uvedené dotazy a žádosti o doplňující informace k výše uvedené veřejné zakázce a tímto prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona, poskytuje níže doplňující informace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:

Dotaz č. 1:

V jednotlivých úsecích obou stavebních objektů se vyskytují položky:

597092411RS3 Žlab odvodňovací V 300 S, dl. 1000 mm
597092454RU1 Krycí rošt V 300, D 400, dl. 500 mm

Tyto žlaby jsou dle výkresové části použity na odvodnění mimo těleso komunikace. Specifikace uvedená v položkovém výkazu výměr dle našeho názoru splňuje požadavky pro umístění v tělese komunikace s pojižděním pro zatížení 40t.





Je podmínkou ocenit tyto položky tak, jak jsou uvedeny ve výkazu výměr, nebo je možné ocenit položky tak, aby splňovaly technické požadavky, ale nemusí být použit konkrétní typ V300 uvedený ve výkazu výměr?

Odpověď na Dotaz č. 1:

Ano tyto žlaby včetně krycího roštu jsou uvažovány v nosnosti do 40 t (D). Jejich umístění je takové, že nelze zabránit jejich přejetí vozidly zimní údržby, svozu TKO a dalšími, třeba stavebními dopravními prostředky. Jsou umístěny ve vjezdech na pozemky, v podélném směru podél komunikace ve zúžených profilech a podobně.

Závěrem: Žlaby prosím ocenit na 40 tun jako systémový výrobek, to znamená, že veškeré komponenty by měly zvládnout toto navržené zatížení. V tomto případě se jedná o podkladní beton, vlastní těleso žlabu, krycí mříž, kotevní prvky mříže, odtokové prvky ze žlabu do kanalizace.

V Hradci Králové, dne 07. 10. 2014

Profesionálové, a.s.

Masarykovo náměstí 391
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ ©
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123
www.profionalove.cz

Profesionálové a.s.

Ing. Bc. Alena Zahradníková

osoba zastupující zadavatele na základě plné moci

