



**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 5**

Veřejná zakázka

„Novostavba mateřské školy ve Svojeticích“

**Zadavatel:**

**Obec Svojetice**  
se sídlem: Na Kopci 14, 251 62 Svojetice  
IČ: 002 40 834  
DIČ: CZ00240834  
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Martina Vedralová, starostka obce  
mobil: +420 602 135 349  
e-mail: [starosta@svojetice.cz](mailto:starosta@svojetice.cz)

**Osoba zastupující zadavatele:**

**Profesionálové, a.s.**  
sídlem: Hradec Králové, Masarykovo náměstí 391, PSČ 500 02  
IČ: 288 06 123  
DIČ: CZ28806123  
jejímž jménem jedná: p. David Studnička, předseda představenstva  
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Alena Zahradníková  
Telefon, fax: +420 724 689 097  
E-mail: [alena.zahradnikova@profesionalove.cz](mailto:alena.zahradnikova@profesionalove.cz)

V souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona obdržel zadavatel níže uvedené dotazy a žádosti o doplňující informace k výše uvedené veřejné zakázce a tímto prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona, poskytuje níže doplňující informace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:

**Dotaz č. 1:**

**Stavební rozpočet**

položka č. 59226123. A obsahuje popis 2 množství 1ks. Jak máme nacenit takto označenou položku bez jasného popisu??

položka č. 764150111VD.1 popis Konstrukce klempířské - dodávka a montáž - převod ze záložky MJ neuvedena množství 1. Předpokládáme 1 soubor...





Odpověď na Dotaz č. 1:

Položka č. 59226123. A je stropní deska Víko V 2000/otv.625 (hmotnost 2,2 t)

ANO: po vyplnění záložky klempířské konstrukce HB se vzorcem přenesou data (cena)

Dotaz č. 2:

Požární ucpávky

*položka č. 713563215RT1 popis Kryt svítidla s odolností EI 30, podhled plošný neobsahuje množství kusů – NELZE ZAPOČÍTAT DO CELKOVÉ CENY DÍLA*

Odpověď na Dotaz č. 2:

ANO, to je v pořádku, v původní PD (DSP) byla navržena zapuštěná svítidla s nutností řešit požární odolnost ve vazbě na požární podhled. Nyní jsou svítidla pod SDK stropem a není třeba řešit konstrukci požárních kazet (krytů) nad svítidly v požárním podhledu DSK. - položka zůstala, ale s hodnotou NULA.

Dotaz č. 3:

Soupis položek elektroinstalace

*položka č. 420010 2 popis zásuvka 16A/250Vstr Tango 5512A-2349 neuvedeno množství kusů – NELZE ZAPOČÍTAT DO CELKOVÉ CENY DÍLA*

*položka č. 210111011 popis zásuvka domovní zapuštěná vč. zapojení neuvedeno množství kusů – NELZE ZAPOČÍTAT DO CELKOVÉ CENY DÍLA*

*položka č. 210810048 popis kabel (-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 neuvedeno množství (délka) metrů běžných - NELZE ZAPOČÍTAT DO CELKOVÉ CENY DÍLA*

Odpověď na Dotaz č. 3:

položka č. 420010 2 - ANO, to je v pořádku, v původní PD (DSP) byla - nyní je NULA

položka č. 210111011 - ANO, to je v pořádku, v původní PD (DSP) byla - nyní je NULA

položka č. 210810048 - Zde je chyba v rozpočtu - správná hodnota jednotek je 400 m!!!!!!!!!!!!

heslo k otevření listu k úpravě buňky \*\*\*\*







**Dotaz č. 4:**

položka č. 152219 popis kabel 1kV AYKY 3x240+120 neuvedeno množství (délka) metrů běžných - NELZE ZAPOČÍTAT DO CELKOVÉ CENY DÍLA

položka č. 210190004 popis rozvodnice do hmotnosti 150kg neuvedeno množství kusů - NELZE ZAPOČÍTAT DO CELKOVÉ CENY DÍLA

položka č. 210120103 popis patrona nožové pojistky do 630A neuvedeno množství kusů - NELZE ZAPOČÍTAT DO CELKOVÉ CENY DÍLA

položka č. 210120024 popis kabel Al (-1kV AYKY) volně uložený do 3x240+120 neuvedeno množství (délka) metrů běžných - NELZE ZAPOČÍTAT DO CELKOVÉ CENY DÍLA

**Odpověď na Dotaz č. 4:**

položka č. 152219 - ANO , to je v pořádku, v původní PD (DSP) byla - tuto část zajišťuje ČEZ Distribuce jako svoji ucelenou dodávku - mimo rámec zakázky na MŠ, z tohoto důvodu položky zůstala, ale s hodnotou NULA.

položka č. 210190004 - ANO , to je v pořádku, v původní PD (DSP) byla - tuto část zajišťuje ČEZ Distribuce jako svoji ucelenou dodávku - mimo rámec zakázky na MŠ, z tohoto důvodu položky zůstala, ale s hodnotou NULA.

položka č. 210120103 - ANO , to je v pořádku, v původní PD (DSP) byla - tuto část zajišťuje ČEZ Distribuce jako svoji ucelenou dodávku - mimo rámec zakázky na MŠ, z tohoto důvodu položky zůstala, ale s hodnotou NULA.

položka č. 210120024 - ANO , to je v pořádku, v původní PD (DSP) byla - tuto část zajišťuje ČEZ Distribuce jako svoji ucelenou dodávku - mimo rámec zakázky na MŠ, z tohoto důvodu položky zůstala, ale s hodnotou NULA.

**Dotaz č. 5:**

Vím, že už je na dotazy asi pozdě, ale přesto se zeptám na položku 351. Chybí u ní text. Jak máme ocenit?

**Odpověď na Dotaz č. 5:**

Zde je chyba - vypadl popis: stropní deska Víko V 2000/otv.625 (hmotnost 2,2 t)





**S OHLEDEM NA VELKÉ MNOŽSTVÍ DOTAZŮ TÍMTO ZADAVATEL OZNAMUJE  
PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO PODÁNÍ NABÍDEK NA 29. 9. 2014 DO 11 HODIN!!**

Otevírání obálek s řádně a včas doručeními nabídkami proběhne v sídle osoby zastupující zadavatele, tj. Profesionálové, a.s., na adrese Hradec králové, Masarykovo náměstí 391, PSČ 500 02 dne 29. 9. 2014 v 11 hodin, tj. ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

V Hradci Králové, dne 15. 09. 2014

**Profesionálové, a.s.**

Masarykovo náměstí 391 ©  
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ  
IČO: 288 06 123 DIČ: CZ 28806123  
www.profesionalove.cz

Profesionálové a.s.

**Ing. Bc. Alena Zahradníková**

osoba zastupující zadavatele na základě plné moci

