Řez C-C´



Řez B-B´



Řez A-A´



legenda

1	vzduchotechnická rekuperační jednotka 1200 m3/h Δp=200Pa, účinnost rekuperace 75,4 %, el.příkon : 2x0,4 kW teplovodní výměník 6kW, včetně regulačního uzlu odvod kondenzátu 2x DN32 výbava : kazetový filtr–třída filtrace G4 uzavírací a by–passové klapky
3	ohebná hadice s tepelnou izolací ø315, izolace 50mm
4	protidešťová žaluzie hliníková 500x500, rámeček elox 600x600 volná plocha 0,19m2
8	indukční žaluzie – stropní provedení 630x630mm
9	teplovzdušná jednotka Q=11,9–31,9 kW (tepel. spád 80/60°C) 3x400 V, 0,14 kW

Rozvod ÚT – vzduchotechnika
materiál Cu

Pohled P1



Vypracoval:	TH-Projekt s.r.o.,Polní 3369/12 , 466 01 Jablonec n.N.
	mob. 777 263911, e-mail : horych@volny.cz
Vedoucí projektu:	Ing. Ondřej Zummer
Odp. projektant:	Ing. Antonín Horych
Investor:	Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice

Project A plus

tel: +420 488 572 214 e-mail: info@projectaplus.cz
fax: +420 488 572 219 web: www.projectaplus.cz

Kruh, sokolovna
Zlepšení tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí a rekonstrukce vytápění

Stupeň :	DPS
Datum:	září 2016
Číslo zakázky:	1511241
Měřítko:	1:50

č.5 Vytápění, vzduchotechnika a regulace

Řezy A-C ,pohled P1