



- V1, V2 ventilátor sahary tělocvična
- VZ1 vzduchotechnická jednotka tělocvična
- VZ2 vzduchotechnická jednotka kino
- RS rozbočovací svorkovnice

- instalace je provedena v drátěných kabelových žlábech, v souběhu s potrubím UT
- umístění jednotlivých VZT elementů je dle provedení výrobce

ochrana je provedena samočinným odpojením vadné části od zdroje