

SOUSEDNÍ OBJEKT ADMINISTRATIVY SO-01

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m2	PODLAHOVÁ KRYTINA		POZNÁMKA
1.01	SKLADOVÁ HALA	285,85	hlazený drátkobeton		
1.02	KOMPRESOR	6,73	hlazený drátkobeton		
1.03	SKLADNÍK	11,51	hlazený drátkobeton		
1.04	SKLADNÍK	11,58	hlazený drátkobeton		
1.05	CHODBA	6,08	hlazený drátkobeton		
1.06	MONTÁŽNÍ HALA 1	541,99	hlazený drátkobeton		
1.07	MONTÁŽNÍ HALA 2	327,08	hlazený drátkobeton		

LEGENDA ZDIVA

ZDIVO CIHELNÉ Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ tl. 300 mm
pevnost P10, λ =0,175 W/mK, R=1,72 m²K/W, Rw=48dB, REI 90 DP1 (např. Porotherm 30 Profi)

ZDIVO Z CIHELNÝCH PŘÍČKOVEK tl. 140 mm P8 NA MALTU M10
Rw=38 dB, EI 60 DP1 (např. Porotherm 14 Profi)

POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A OPLÁŠTĚNÍ

- nosná konstrukce haly - požární odolnost min. REW 15
- ocelové výměny v opláštění pro okna a vrata - požární odolnost min. REW 15
- opláštění :
  - obvodový plášť - stěnový horizontální zateplený panel tl. 150 mm (U_{mp} 0,15 W/m²K), nehořlavý s požární odolností min. EW 15 DP3 - např. KINGSPAN KS1150 NF vnější barva RAL 9006 (stříbrná), vnitřní RAL 9010 (bílá)
  - střešní plášť - skládaná zateplená konstrukce s požární odolností min. EI 15 DP1, trapézový plech tl. 0,88 mm + čedičová tvrzená vlna tl. 260 mm (λ =0,039 W/mK) + PVC folie

(H) VNITŘNÍ PLECHOVÁ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ vč. proudnice a tvarově stálé hadice DN 25 délky 30 m, připojení na vnitřní vodovod kovovým potrubím

VNITŘNÍ ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU
- tr. PE D25 - 350 bm
- kulový uzavírací kohout D25 - 20 ks
- bajonetový uzávěr pro připojení ručního nářadí - 20 ks

± 0,00 = 238,700 m.n.m.

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení jsou majetkem autorů uvedených v tabulce. Výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro něž byl pořízen-používán a žádným dalším způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu Klienta a autora poskytnut třetí osobě.

U vybraných výrobků je pro přesné určení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst.9, § 44, zák.č. 137/2006 Sb.). Při realizaci lze použít i jiné výrobce (dodavatele) při splnění technických parametrů uvedeného typu výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se rozumí všechny vlastnosti a charakteristiky, které by měly vliv na dílo.

Případné změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, t.j. zpracovatelem tohoto projektu.

HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Karel SCHMIED ml.

AUTOR STAVBY :	Ing. arch. Karel Schmied ml.
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Pavel Pátek
INVESTOR :	ELMONTIA a.s., IČ: 279 32 796, Vinohradská 2165/48, Praha 2
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Třebechovice pod Orebem

ATELIER SCHMIED
ATELIER SCHMIED SPOLEČNOST - C. KOMERCNÍ KONGRESOVÉ CENTRUM ALDRIS
Hradec Králové 375, HRADEC KRÁLOVÉ 500 02
608 063 663, info@atelierschmied.com

REVITALIZACE AREÁLU
fy. ELMONTIA a.s., kat.úz. Nepasice

SO-02 PŮDORYS 1.NP

ZAK. ČÍSLO:	1/2018
DATUM :	duben 2018
STUPEŇ PD :	DpSŘ
MĚŘÍTKO :	1 : 100
ČÍSLO PŘÍLOHY :	D2.1 - 2