

Váš dopis zn.:
Ze dne:

Ing. Martin Novák
569 65 Budislav 52

Sp. zn.: KHSSC 61630/2017
Č.j.:

Vyřizuje: Ing. Milena Marečková
Tel.: 325 511 551

E-mail: milena.mareckova@khssc-nb.cz

Datum: 6. prosince 2017

Projektová dokumentace na akci „Dům s pečovatelskou službou Opočnice“ – závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Na základě žádosti stavebníka Obec Opočnice, Opočnice, IČO 00239534, ze dne 02.11.2017, doplněné dne 30.11.2017, zastoupeného na základě doložené plné moci Ing. Martinem Novákem, 569 65 Budislav 52, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad podle ust. § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, projektovou dokumentaci na akci „Dům s pečovatelskou službou Opočnice“ a v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 149 odst. 1 správního řádu vydává toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S návrhem projektové dokumentace na akci „Dům s pečovatelskou službou Opočnice“ se s o u h l a s í

V souladu s § 77 zákona se souhlas váže na splnění podmínky:

- Nejpozději ke kolaudaci stavby investor předloží KHS doklad o tom, že rozvody pitné vody byly provedeny z materiálu, vyhovujícího požadavkům § 5 zákona.

O d ů v o d ě n í :

Dne 02.11.2017 byla KHS doručena žádost o stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu – „Dům s pečovatelskou službou Opočnice“. Žádost byla podána investorem Obec Opočnice, Opočnice 80, 289 04 Opočnice, IČO 00239534, zastoupeným Ing. Martinem Novákem, 569 65 Budislav 52.

Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Martin Novák (ČKAIT 0700735).

Projektová dokumentace řeší dům s pečovatelskou službou v obci Opouchov. Objekt je umístěn na pozemky st. p. 88/2, 88/2, 969/20, 1311/1, k.ú. Opouchov po odstranění stavby RD č.p. 68 a odstranění hasičské zbrojnice. V objektu vznikne 10 bytových jednotek a jeden byt sociální se samostatným vstupem, společenská místnost s čajovnou kuchyňkou a se sociálním zařízením (WC muži – předstíhka WC s umyvadlem, kabina WC a pisákové stání, WC ženy řešeno jako WC pro mobilní občany), úklidová místnost vybavena vylevkou pro úklid. Dále bude k dispozici místnost posilovny s umyvárnou.

Předmetem posouzení z hlediska ochrany veřejného zdraví byla část dokumentace, která řeší umístění nových obytných místností z hlediska hluku, možný hluk z provozu tepelného čerpadla (TČ) a zásobování objektu pitnou vodou.

Zdrojem hluku je hluk z dopravy po komunikaci III/32823. Tato komunikace je s minimální dopravou, okna obytných místností nejsou k této komunikaci orientována.

Vytápění: Zdroj tepla – tepelné čerpadlo a elektrokotel.

Tepelné čerpadlo je orgánem ochrany veřejného zdraví posuzováno jako možný zdroj hluku, a to z provozu venkovní jednotky, která bude umístěna na východní fasádě objektu. Jedná se o tepelné čerpadlo vzduch/voda společností THERMA V, typ HU163.U32 s výrobcem deklarovanou hladinou akustického tlaku při topení 53 dB.

Hygienické limity stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“) jsou stanoveny v chráněném venkovním prostoru stavby v denní době hodnotou $L_{Aeq,8h} = 50,0$ dB pro 8 souvislých na sebe navazujících nejhlučnějších hodin, v noční době hodnotou $L_{Aeq,1h} = 40,0$ dB pro nejhlučnější hodinu.

Nejbližší chráněné objekty se nachází ve vzdálenosti 50 m jihovýchodním směrem. V této vzdálenosti se již hluk z provozu venkovní jednotky TČ neprojeví.

Zásobování objektu pitnou vodou je řešeno z veřejného vodovodního řádu. V rámci stavební akce bude provedeno zkapacitnění stávající vodovodní přípojky. Vzhledem k tomu, že budou prováděny nové rozvody pitné vody byl stanoven požadavek ve výrokové části.

Požadavek ve výrokové části vyplývá z § 5 zákona.

Vzhledem k tomu, že předmetná dokumentace není v rozporu s platnými předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo možno k ní vydat kladné stanovisko.

Marešková
Ing. Milena Marešková
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální pro okres Nymburk



Rozdělovník
Adresát – doporučeně + PD
KHS – ÚP Nymburk (HK)