

±217.34

UPŘESNIT DLE SKUT.STAVU

VIZ ZTI – VNITŘNÍ VODOVOD  
±0.000 (217.70) OBJEKT

NAVRTÁVKA UNIVERZAL.  
LT50/D32 + MR D32/D50  
NA STÁV.TR.LT DN50

Hloubka výkopu [m]

-1.62

-1.60 (vstup do objektu)  
-1.86(dno potrubí)

HUV DN40

Niveleta dna potrubí

215.82

215.84  
215.84

218.70

Kóta terénu

217.34

217.34  
217.70

217.70  
PODLAHA

Označení

V1

V1 \* VS

NBV

Dimenze [mm]  
Materiál  
Spád [‰]

DN40 (D50)	4.00
PEHD SDR11 PE100	4.00
0.50‰	4.00

Michal KADLEC  
Tovární č.p.1112,  
53701 CHRUDIM

TEL.: +420 603234527  
EMAIL: kadlec.tzb@gmail.com,  
Kadlec.tzb@seznam.cz  
IČO: 14511339  
ČKAIT: č.0700606

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS
MICHAL KADLEC	MICHAL KADLEC	AUTOCAD 2008/LT.CAD/CON	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	P050/FS/11/17
INVESTOR	OBEC OPOČNICE, OPOČNICE 80, 289 04		POČET FORMÁTŮ	1x A4
			DATA	09/2018
			MĚŘITKO	---

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OPOČNICE  
p.č. s.t. 88/1, st. 88/2, 969/3, k.ú. Opočnice

Č. KOPIE	ČÁST	Č. VÝKRESU

VODOVOD – PODÉLNÝ PROFIL

D.1.4.3.11

V2