

SPECIFIKACE OKEN II

Poznámka:

Okno plastové, bílá/bílá, 6-ti komorový systém; vyztužený ocelovou výztuhou s celoobvodovým kování s antikorozní úpravou včetně mikroventilace a pojistky proti chybné manipulaci, se středovým těsněním s třístupňovým těsnícím systémem. Stavební hloubka rámu minimálně 82 mm, $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, izolační dvojsklo $U_g=0,6\text{W/m}^2\text{K}$. Podparapetní lišty v barvě bílá, vrchní kování - kliky v barvě bílá, v místech pro vozíčkáře ve výšce max 1100 mm, osazovací spára řešena z vnitřní strany parotěsně dle zvoleného okenního systému.

Kování objektové; kovové prvky v matném provedení.

Bude zvolen jeden systém oplechování veškerých prvků. Veškerá okna budou opatřena tímto systémovým oplechováním.

Instalace oken - bude osazen podokenní profil k zamezení tepelných mostů a poté nový prvek vč. příslušenství a ukotven turbošrouby do zdiva. Poté se aplikuje dilatační páska z venkovní strany a paruvzdorná páska z vnitřní strany rámu. Nakonec dojde k zapění okna PUR pěnou. Po obvodě oken budou osazeny APU lišty - lišta působí jako ochrana proti povětrnostním vlivům a jako dilatace. Umožňuje jednoduché a přesné dotažení omítky a zabraňuje vzniku spár v místě napojení omítky na rám okna.

Prosklené dveře musí být ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelnými oproti pozadí.

Nejasnosti a změny je třeba konzultovat s projektantem

Veškeré otvory musí být přeměřeny a ověřeny dle skutečnosti na stavbě před započítím výroby konstrukcí dveří, oken, atd.

Konkrétní odstín oken, dveří a kování vybere a odsouhlasí projektant dle předložených vzorků

A-Tendr s.r.o. Dolní 222, 565 01 Choceň IČ: 01724436	ZODP. PROJEKTANT: ING. MARTIN NOVÁK, 539 44 PROSEČ 134, MARTIN134@SPOLUZACI.CZ, 739 042 000	ZAK. ČÍSLO	29/2018
		FORMÁT	1xA4
MÍSTO STAVBY	OBEC OPOČNICE, p.č. st. 88/1, st. 88/2, 969/3, k.ú. OPOČNICE	MĚŘÍTKO	
INVESTOR	OBEC OPOČNICE, OPOČNICE 80, 289 04, IČ: 00239534, tel.: 325 651 085, email: ouopocnice@tiscali.cz	STUPEŇ	RS
		DATUM	09/2018
AKCE	DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OPOČNICE	ČÍSLO	PARÉ
OBSAH		D 1.1.16	
	SPECIFIKACE OKEN II		