

TELEFON 495 088 111
FAX 495 407 452
E-MAIL labe@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
č.ú. 103914702/0300
IBAN CZ6103000000000103914702
Obchodní rejstřík: spis. zn. A. 9473 vedená
u Krajského soudu v HK

Ing. Martin Novák
Budislav 52
569 65 Budislav

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PVZ/17/50874/Hv/0

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Vojtěch Havrda/657

HRADEC KRÁLOVÉ
30.11.2017

Novostavba domu s pečovatelskou službou na pozemcích p.č. 88/1, 88/2 a 969/3 v k.ú. Opočnice

Dne 23.11.2017 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracovala firma A-Tendr s.r.o. ve stupni pro územní a stavební řízení z 06/2017. Podle předložené dokumentace se jedná o novostavbu domu s pečovatelskou službou na pozemcích p.č. 88/1, 88/2 a 969/3 v k.ú. Opočnice. Součástí akce dále bude odstranění stávajících objektů, výstavba zpevněných ploch, oplocení a přípojek na inženýrské sítě.

Novostavba bude napojena novou vodovodní přípojkou ze stávajícího veřejného vodovodního řádu. Likvidace odpadních splaškových vod z novostavby je navržena pomocí nové přípojky splaškové kanalizace zaústěné do stávající veřejné splaškové kanalizace. Veřejná kanalizace je ukončena centrální ČOV. Dešťové vody ze střechy objektu a ze zpevněných ploch budou odvedeny novou dešťovou kanalizací do akumulární jímky o objemu 8 m³. Součástí akumulární jímky bude přepad do veřejné dešťové kanalizace, která je zaústěna do vodního toku Velenický potok (IDVT 10178465). Z akumulární jímky budou vody využívány v objektu (splachování WC) a pro závlahu pozemku.

Výše uvedený vodní tok Velenický potok je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Výstavba se nenachází v záplavovém území a ani v blízkosti vodních toků, které jsou ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Obec Opočnice.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_1550 - Velenický potok od pramene po ústí do toku Mrlina, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 682272, X: 1041517.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizaci nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Likvidace dešťových vod z navrhované stavby bude v souladu s normami TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“.

- Dešťové vody budou odváděny jen v takovém množství, které odpovídá původnímu stavu v území. Dešťovou kanalizaci bude v tomto případě nutné doplnit o retenční zařízení s redukováním odtokem. Případně lze navrženou akumulární nádrž rozdělit na prostor pro akumulaci s využíváním a prostor pro retenci s trvalým redukováním odtokem.
- Případné množství odváděných dešťových vod do veřejné kanalizace požadujeme projednat s jejím správcem.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Povodí Labe,
státní podnik
Vita Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí

PL – Z1 Jablonec nad Nisou