

LEGENDA

- B - PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ 10L

UM - UMYVADLO S UMYVADLOVOU BATERIÍ

UMv - UMYVÁTKO S UMYVÁTKOVOU BATERIÍ

WC - TOALETA

Pi - PISOÁR

DŘ - DŘEZ S DŘEZOVOU BATERIÍ

SP - SPRCHA SE SPRCHOVOU BATERIÍ

K - PLYNOVÝ KOTEL - NAPOJENO PŘES KK 20
- ROZVOD TEPLÉ VODY - TUV


ROZVOD STUDENÉ VODY - SV

ROZVOD CÍRKULACE - CIR

VODOVODNÍ ROZVODY JSOU NAVRŽENY Z PLASTU PO CELÉ DÉLCE IZOLOVANÉ
PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 6005 PROSTOROVÉM USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ

- SV - potrubí pro studenou vodu
- PPR 20x2,8 (PN16) + pěnová izolace
- PPR 25x3,5 (PN16) + pěnová izolace
- Cirkulace
- PPR 20x2,8 (PN16) + pěnová izolace
- TUV - potrubí pro teplou vodu
- PPR 20x2,8 (PN16) + pěnová izolace
- PPR 25x3,5 (PN16) + pěnová izolace

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE				
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNY ÚČELU OBJEKTU PRO ZPRACOVÁNÍ CUKRU NA OBJEKT PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA k.ú. Kostelec nad Labem, č. par. viz dokl. část				
I.G.D.Z. - Investment Group DZ, a.s. Neratovická 220, 277 13 Kostelec nad Labem				
ROZVODY VODY - PATRO				
zak.číslo:	datum:	kreslit:	č.výkresu:	
51 - 18	05/2018	Ing. arch. Lukáš Rajnoch	V - 06	
	měřítko:	schválit:		
1:50	Ing. SPURNÝ Martin			


~~atelier free~~
atelier free 69 s.r.o. - projektce
Palackého 138, 276 01 Mělník
(+420) 317 070 069, (+420) 603 869 210
atelier@free69.cz