

TABULKA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOST	PLOCHA (m²)	SVĚTLÁ VÝŠKA (mm)	PODLAHA	OBKLAD STĚN	TEPLOTA (°C)	VENTILACE (m³/h)	OSVĚTLENÍ UMĚLÉ (lx)
HALA 1.1	340	3550	HLAZENÝ BETON	NE	15	OKNY	200
HALA 1.2	460	3550	HLAZENÝ BETON	NE	15	OKNY	200
HALA 1.3	480	3550	HLAZENÝ BETON	NE	15	OKNY	300
SKLAD 1.2.1	8,5	2550	BETON	NE	15	DVEŘMI	100
SKLAD 1.2.2	17,4	2300	DLAŽBA	NE	15	OKNY	100
SKLAD 1.2.3	10,0	2300	HLAZENÝ BETON	NE	15	OKNY	100
SKLAD 1.2.4	8,4	2300	HLAZENÝ BETON	NE	15	OKNY	100
CHODBA 1.2	37,5	2550	HLAZENÝ BETON	NE	15	OKNY	100
HALA 2.1	340	3550	HLAZENÝ BETON	NE	15	OKNY	200
HALA 2.2	460	3550	HLAZENÝ BETON	NE	15	OKNY	200
HALA 2.3	480	3550	HLAZENÝ BETON	NE	15	OKNY	200
SKLAD 2.3.1	16,1	2300	HLAZENÝ BETON	NE	15	DVEŘMI	100
AKU. 2.3.2	16,6	2300	HLAZENÝ BETON	NE	15	OKNY	100
TECH. 2.3.3	11,7	2300	HLAZENÝ BETON	NE	15	DVEŘMI	100
CHODBA 2.3	37,5	2550	HLAZENÝ BETON	NE	15	OKNY	100
PRŮJEZD 3.1	147	2950	HLAZENÝ BETON	NE	15	OKNY	100
HALA 3.11	415	2950	HLAZENÝ BETON	NE	18	OKNY	200
HALA 3.12	480	2950	HLAZENÝ BETON	NE	18	OKNY	200
ROZVADĚČ 3.2.1	2,4	2950	HLAZENÝ BETON	NE	15	DVEŘMI	500
CHODBA 3.9	31,1	2700	DLAŽBA	NE	18	OKNY	100
CHODBA 3.10	28,7	2700	DLAŽBA	NE	18	DVEŘMI	100
KANCELÁŘ 3.2.2	52,9	2700	DLAŽBA	NE	22	OKNY	500
KANCELÁŘ 3.2.3	27,7	2700	DLAŽBA	NE	22	OKNY	500
DENNÍ 3.3	27,7	2700	DLAŽBA	NE	22	OKNY	300
ŠATNA MUŽI 3.4	27,7	2700	DLAŽBA	NE	22	OKNY	200
ZÁDVEŘÍ 3.5	7,0	2700	DLAŽBA	KERAMICKÝ v 2000 mm	22	PODTLAK	200
WC 3.6	15,0	2700	DLAŽBA	KERAMICKÝ v 2000 mm	22	PODTLAK	200
ÚKLID 3.7.1	1,7	2700	DLAŽBA	KERAMICKÝ v 2000 mm	18	DVEŘMI	200
WC 3.7.2	2,4	2700	DLAŽBA	KERAMICKÝ v 2000 mm	22	PODTLAK	200
ZÁDVEŘÍ 3.7.3	3,7	2700	DLAŽBA	KERAMICKÝ v 2000 mm	22	PODTLAK	200
ŠATNA ŽENY 3.8	23,2	2700	DLAŽBA	KERAMICKÝ v 2000 mm	22	PODTLAK	200

LEGENDA:

PODTLAKOVÝ VENTILÁTOR 200 m3/h, NA POHYBOVÝ SENZOR

PODLAHOVÝ TEPLOVODNÍ SYSTÉM - ROZTEČ POTRUBÍ 400 mm -

TEPLOVODNÍ STĚNOVÉ TOPNÉ TĚLESO S TERMOREGULAČNÍM VENTILEM A ODVDUŠŇOVACÍM VENTILEM - výkon dle umístění
22 - 1600/600 - 50 ks
22 - 1200/600 - 3 ks
33 - 1600/900 - 18 ks

TEPLOVODNÍ POTRUBÍ Cu DN 25 mm - VEDENO V PODLAZE

TEPLOVODNÍ POTRUBÍ Cu DN 25 mm - VEDENO V PANCÉŘOVÉ CHRÁNIČCE

ROZDĚLOVAČ - SBĚRAČ - 7 OKRUHŮ

3 x TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH / VODA min. á 55kW +
3 x ELEKTROKOTEL - 55 kW = 165 KW

3 x VNĚJŠÍ JEDNOTKA TEP. ČERPADLA

Ing. Jaroslav Šedivec
sedivecjaroslav@seznam.cz
Dělnická 9
301 00. Plzeň
tel.: 602 341 640

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ STAVEB

VYPRACOVAL:	Ing. Jaroslav ŠEDIVEC Aneta CIBULKOVÁ, Bc. Ing. Josef FARTÁK		
AUTORIZOVAL:	Ing. Zdeněk JIŘIČKA		
AKCE:	HALA č. 1 - 3 VŠETICE		
MÍSTO:	NETVOŘICE - Všetice	MĚŘÍTKO: 1 : 150	FORMÁT: A1
		DATUM: IX / 2018	STUPEŇ PD: DUR, DSP
VÝKRES:	VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA	ČÍSLO VÝKRESU:	PARE Č.: