



POZNÁMKA :

- PŘEDPOKLÁDANÝ SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU
- VÝFUK ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU
- SÁNÍ VENKOVNÍHO ČERSTVÉHO VZDUCHU
- ODVOD ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU
- PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU
- HH100 - HORNÍ HRANA POTRUBÍ VZDÁLENA 100 [mm] OD STROPU
- NUCENÉ PŘÍVÁDĚNÉ MNOŽSTVÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU DO MÍSTNOSTI 125 [m3/h]
- NUCENÉ ODVÁDĚNÉ MNOŽSTVÍ VZDUCHU Z MÍSTNOSTI 100 [m3/h]
- ROZMĚR POTRUBÍ 250 [mm] x 100 [mm] (BEZ TLOUŠTKY IZOLACE)
- STĚNOVÁ MŘÍŽKA A [mm] x B [mm] / SPODNÍ HRANA OD PODLAHY [mm]
- DVEŘE BEZ PRAHU, MEZERA 10 až 15 mm (ZAJISTÍ STAVBA)
- TLUMIČ HLUKU
- ROZBOČOVAČ CHLADIVA

POZNÁMKA POTRUBÍ :

- OHEBNÉ HLUK TLUMIČ VZT POTRUBÍ
- -- CHLADIVOVÉ Cu POTRUBÍ

POZNÁMKA IZOLACE :

- IZOLACE TEPELNÁ 4cm
- IZOLACE TEPELNĚ HLUKOVÁ 6cm

- PŘÍVODNÍ KOLENA, OBLOUKY, ODBOČKY A ROZBOČKY BUDOU MÍT NAVÁDĚCÍ PLECHY, U KOLEN A OBLOUKŮ BUDE ZA VŠECH OKOLNOSTÍ DODRŽEN MINIMÁLNÍ VNITŘNÍ RADIUS R=100mm
- VEŠKERÉ VZT POTRUBÍ VEDENÉ VE STROJOVNĚ VZDUCHOTECHNICE A VZT POTRUBÍ MEZI VENTILÁTOREM A TLUMIČEM HLUKU, VČETNĚ, BUDE OPATŘENO HLUKOVOU IZOLACÍ 6 cm

VYPRACOVAL :	Ing. Karel Dovrtěl	<div><div>K. PROJEKT Ing. Karel Dovrtěl projekty TZB <small>T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz</small></div></div>
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. Karel Dovrtěl 	
INVESTOR :	ELMONTIA a.s., IČ: 279 32 796, Vinohradská 2165/48, Praha 2	
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Třebechovice pod Orebem	
<div>REVITALIZACE AREÁLU f. ELMONTIA a.s., k.ú. Nepasice - změna stavby před dokončením</div>		
SO 02 - PŮDORYS 1.NP A 2.NP		

ZAK. ČÍSLO:	1/2018
DATUM :	červen 2020
STUPEŇ PD :	DpSŘ
MĚŘÍTKO :	ČÍSLO PŘÍLOHY :
1:50	VZT.06