



DETAIL PILÍŘE HUP M+R PLYNU:

Pilíř i instalační rám musí být provedeny
dle technických směrnic a instrukcí správce plynárenského zařízení.
Instalační rám musí být připevněn minimálně na čtyřech místech.



VYPRACOVAL :	Ing. Karel Dovrtěl	<div><div><div></div><div><div>. PROJEKT</div><div>Ing. Karel Dovrtěl</div><div>projekty TZB</div><div><small>T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz</small></div></div></div></div>	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. Karel Dovrtěl 		
INVESTOR :	ELMONTIA a.s., Vinohradská 2165/48, Praha 2		
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Třebechovice pod Orebem		
REVITALIZACE AREÁLU fy. ELMONTIA a.s., kat. úz. Nepasice		ZAK. ČÍSLO:	1/2018
		DATUM :	březen 2019
DETAIL SESTAVY HUP		STUPEŇ PD :	ZSPD
		MĚŘÍTKO :	1:15
		ČÍSLO PŘÍLOHY :	ZT.04