

POZNÁMKA :

- PŘEDPOKLÁDANÝ SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU
- VÝFUK ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU
- SÁNÍ VENKOVNÍHO ČERSTVÉHO VZDUCHU
- ODVOD ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU
- PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU

HH100 – HORNÍ HRANA POTRUBÍ VZDÁLENA 100 [mm] OD STROPU

+125 / −100 – NUCENĚ PŘIVÁDĚNÉ MNOŽSTVÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU DO MÍSTNOSTI 125 [m3/h]

−100 – NUCENĚ ODVÁDĚNÉ MNOŽSTVÍ VZDUCHU Z MÍSTNOSTI 100 [m3/h]

250/100 – ROZMĚR POTRUBÍ 250 [mm] x 100 [mm] (BEZ TLOUŠŤKY IZOLACE)

600x200 / SH2300 – STĚNOVÁ MŘÍŽKA A [mm] x B [mm] / SPODNÍ HRANA OD PODLAHY [mm]

- DVEŘE BEZ PRAHU, MEZERA 10 až 15 mm (ZAJISTÍ STAVBA)
- TLUMIČ HLUKU
- ROZBOČOVAČ CHLADIVA

POZNÁMKA POTRUBÍ :

- OHEBNÉ HLUK TLUMÍCÍ VZT POTRUBÍ
- CHLADIVOVÉ Cu POTRUBÍ

POZNÁMKA IZOLACE :

- IZOLACE TEPELNÁ 4cm
- IZOLACE TEPELNĚ HLUKOVÁ 6cm

– PŘÍVODNÍ KOLENA, OBLOUKY, ODBOČKY A ROZBOČKY BUDOU MÍT NAVÁDĚCÍ PLECHY, U KOLEN A OBLOUKŮ BUDE ZA VŠECH OKOLNOSTÍ DODRŽEN MINIMÁLNÍ VNITŘNÍ RADIUS R=100mm
– VEŠKERÉ VZT POTRUBÍ VEDENÉ VE STROJOVNĚ VZDUCHOTECHNIKY A VZT POTRUBÍ MEZI VENTILÁTOREM A TLUMIČEM HLUKU, VČETNĚ, BUDE OPATŘENO HLUKOVOU IZOLACÍ 6 cm

VYPRACOVAL :	Ing. Karel Dovrtěl
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. Karel Dovrtěl
INVESTOR :	ELMONTIA a.s., IČ: 279 32 796, Vinohradská 2165/48, Praha 2
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Třebechovice pod Orebem

. PROJEKT
Ing. Karel Dovrtěl
projekty TZB
T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz

REVITALIZACE AREÁLU

f. ELMONTIA a.s., k.ú. Nepasice - změna stavby před dokončením

ZAK. ČÍSLO:	1/2018
DATUM :	červen 2020
STUPEŇ PD :	DpSŘ
MĚŘÍTKO :	1:100
ČÍSLO PŘÍLOHY :	VZT.04

SO 01 - PŮDORYS STŘECHY