VZT KANCELÁŘE
Vp/Vo = 3180/3180 m3/h

Qchc(vyp./inst.) 3650W/3600W S1

Qchc(vyp./inst.) 6600W/7100W S1

Qchc(vyp./inst.) 3150W/3600W S1

Qchc(vyp./inst.) 2200W/2200W S1

Qchc(vyp./inst.) 520W/1700W S2

Qchc(vyp./inst.) 3100W/3600W S2

Qchc(vyp./inst.) 10300W/2x 5600W S2

Qchc(vyp./inst.) 3700W/4500W S2

Qchc(vyp./inst.) 4460W/4500W S2

TECHNOLOGIE 2.01

DENNÍ MÍSTNOST 2.02 30,84 m2

JÍDELNA 2.03 22,86 m2

KANCELÁŘ OPEN SPACE 2.04 63,66 m2

KANCELÁŘ VEDENÍ 2 2.05 21,47 m2

UMÝVÁRNA 2.15

ŠATNA 2.16

WC ŽENY 2.14

PŘS WC 2.19

WC 2.20

PŘS WC 2.13

UMÝVÁRNA 2.12

WC MUŽI 2.10

SKLAD 2.09

PŘS WC 2.11

KANCELÁŘ 2.17

CHODBA 2.18

CHODBA 2.22 32,00 m2

COPY 2.08

SCHODIŠTĚ 2.07 47,51 m2

SEKRETARIÁT 2.06 16,28 m2

MEETING ROOM 2.26 31,33 m2

KANCELÁŘ VEDENÍ 1 2.27 29,53 m2

SCHODIŠTĚ 2.23

DENNÍ MÍSTNOST 2.24

KANCELÁŘ OPEN SPACE 2.25 84,29 m2

INSTALAČNÍ BOX PRO DODATEČNOU MONTÁŽ CHLADÍCÍ NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY

ROZBOČOVAČ CHLADIVA VE STOUPAČCE

PŘESLECHOVÝ TLUMIČ (NAD SDK)

PŘEPOUŠTĚCÍ KAZETA

Cu6,4x12,7mm

Cu9,5x15,9mm

Cu9,5x22,2mm

Cu9,5x19,1mm

POZNÁMKA :

- PŘEDPOKLÁDANÝ SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU
- VÝFUK ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU
- SÁNÍ VENKOVNÍHO ČERSTVÉHO VZDUCHU
- ODVOD ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU
- PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU
- HH100 – HORNÍ HRANA POTRUBÍ VZDÁLENA 100 [mm] OD STROPU
- +125 / −100 – NUCENĚ PŘIVÁDĚNÉ MNOŽSTVÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU DO MÍSTNOSTI 125 [m3/h]
- NUCENĚ ODVÁDĚNÉ MNOŽSTVÍ VZDUCHU Z MÍSTNOSTI 100 [m3/h]
- 250 / 100 – ROZMĚR POTRUBÍ 250 [mm] x 100 [mm] (BEZ TLOUŠŤKY IZOLACE)
- 600x200 SH2300 – STĚNOVÁ MŘÍŽKA A [mm] x B [mm] / SPODNÍ HRANA OD PODLAHY [mm]
- DVEŘE BEZ PRAHU, MEZERA 10 až 15 mm (ZAJISTÍ STAVBA)
- TLUMIČ HLUKU
- ROZBOČOVAČ CHLADIVA

POZNÁMKA POTRUBÍ :

- OHEBNÉ HLUK TLUMÍCÍ VZT POTRUBÍ
- CHLADIVOVÉ Cu POTRUBÍ

POZNÁMKA IZOLACE :

- IZOLACE TEPELNÁ 4cm
- IZOLACE TEPELNĚ HLUKOVÁ 6cm

– PŘÍVODNÍ KOLENA, OBLOUKY, ODBOČKY A ROZBOČKY BUDOU MÍT NAVÁDĚCÍ PLECHY, U KOLEN A OBLOUKŮ BUDE ZA VŠECH OKOLNOSTÍ DODRŽEN MINIMÁLNÍ VNITŘNÍ RADIUS R=100mm
– VEŠKERÉ VZT POTRUBÍ VEDENÉ VE STROJOVNĚ VZDUCHOTECHNIKY A VZT POTRUBÍ MEZI VENTILÁTOREM A TLUMIČEM HLUKU, VČETNĚ, BUDE OPATŘENO HLUKOVOU IZOLACÍ 6 cm

VYPRACOVAL :	Ing. Karel Dovrtěl
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. Karel Dovrtěl
INVESTOR :	ELMONTIA a.s., IČ: 279 32 796, Vinohradská 2165/48, Praha 2
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Třebechovice pod Orebem

. PROJEKT
Ing. Karel Dovrtěl
projekty TZB
T: 731 111 627, E: kd.projekt@email.cz

REVITALIZACE AREÁLU

f. ELMONTIA a.s., k.ú. Nepasice - změna stavby před dokončením

ZAK. ČÍSLO:	1/2018
DATUM :	červen 2020
STUPEŇ PD :	DpSŘ
MĚŘÍTKO :	1:50
ČÍSLO PŘÍLOHY :	VZT.03

SO 01 - PŮDORYS 2.NP