

Název projektu:	Chabeřice – komunikace pro obsluhu rodinných domů	Generální projektant:	Ateliér LUCIDA s.r.o. M.Cibulkové 34, Praha 4,tel. 244 014 110
Stupeň projektu:	DUR+DSP - Dokumentace pro vydání společného povolení stavby	Objednatel:	Obec Chabeřice

Požárně bezpečnostní řešení

Název stavby : Chabeřice – komunikace pro obsluhu rodinných domů

Místo stavby : k.ú. Chabeřice

Stavebník : Obec Chabeřice, č.p. 9, Chabeřice, 285 22

Stupeň dokumentace : Dokumentace pro vydání společného povolení stavby

Zpracovatel TZPO : Ing.Josef Stanko

Úvod:

Předmětem posouzení je výstavba veřejný účelový příjezdových komunikací k lokalitě rodinných domů v obci Chabeřice.

Řešeno podle ČSN :

Vzhledem k tomu, že komunikace slouží pro provoz chodců k obytné zástavbě, případně občanské vybavenosti s kterými sousedí, bude komunikace posouzena podle ČSN 73 0802.

S ohledem na charakter změn lze konstatovat , že se jedná o **změnu skupiny I** podle ČSN 73 0834. Ve smyslu této normy budou v souladu s čl. 4i posouzeny podmínky protipožárního zásahu u měněné části obce.

Budou uplatněny požadavky Vyhl. č. 23/2008 Sb.

Zařízení pro protipožární zásah :

Nejsou změněny parametry **nástupních ploch** a nové nejsou požadovány.

Přístupová komunikace:

Navrhované komunikace jsou šířky min 5,5m. Poloměry oblouku křižovatek jsou minimálně 7,0m.

Co se týče průjezdu požárního vozidla křižovatkami a oblouky posuzovaných komunikací je splněn požadavek na průjezd požárního vozidla podle ČSN 73 6110. Ve výkresové dokumentaci jsou doloženy vlečné křivky průjezdu hasičského vozidla délky 10m, včetně jeho otáčení na obratišti na konci slepé ulice.

Únosnost vozovek je řešena dle katalogu vozovek MD TP 170 na návrhovou nápravu 100 kN. To vyhovuje i pro příjezd požárních vozidel podle 12.4.2 c ČSN 73 0802.

Profese/ část PD:	PBŘS	Zpracovatel:	LUCIDA s.r.o.
Obsah:	Textová část	Vypracoval:	Ing. Josef Stanko
Číslo dokumentu:	F.	Kontroloval:	Ing. Jan Beneš
Datum:	26.9.2018		

Název projektu:	Chabeřice – komunikace pro obsluhu rodinných domů	Generální projektant:	Ateliér LUCIDA s.r.o. M.Cibulkové 34, Praha 4,tel. 244 014 110
Stupeň projektu:	DUR+DSP - Dokumentace pro vydání společného povolení stavby	Objednatel:	Obec Chabeřice

Zásobování vodou pro hašení :

Vodovodní síť není stavbou dotčena.

Závěr :

Posuzovaný objekt v y h o v u j e požadavkům ČSN 73 0802 na požární bezpečnost staveb.

V Praze 09/2018

Zpracoval :
Petr Stanko
Rečkova 3, Praha 3, tel. 774 217 700
osoba odborně způsobilá v požární ochraně
č.kat. Z 750/98

Odpovědný projektant :
Ing. Josef Stanko
ČKAIT 0002847

Evidenční č. Zak.6776-3

Profese/ část PD:	PBŘS	Zpracovatel:	LUCIDA s.r.o.
Obsah:	Textová část	Vypracoval:	Ing. Josef Stanko
Číslo dokumentu:	F.	Kontroloval:	Ing. Jan Beneš
Datum:	26.9.2018		