



POZNÁMKA:

- VÝDELOMÍ PORUCHU POTRUBÍ (VNITRŇNÚ A VÝVNODU) MUSÍ BYŤ ALESPŇO 20 mm OD OSTATNÝCH VÝDELOMÍ A INSTALACÍ

- ROZVOJ PLÁNOV BUDE UZEMENÉ DLE ČSN 31 1300 - OCHRANA PRED NEBEZPEČNÝMI DOTYKMI POUVEDENÁ NULOVÁNÍM

- UMÍSTENÍ PLYNOVÝCH SPOTŘEBÍČŮ OPŮVODNĚ ČSN 31 1300 - ČL. 75A 704 01

- TEPLŮVZDUSNÉ JEDNOTKY SÚO KONSTRUOVANÉ A POUVEDZOVANÉ AKO PLYNOVÉ SPOTŘEBÍČE V POUVEDENÍ, Č. S PŘÍVODOM SPALOVACHO VZDUCHU A ODVODOM SPALNÍH DOD STŘECHU OBJEKTU

CH - OCHRANNÁ TRUBKA S PŘESAHOM OCHRANÉNÉHO PROSTORU min 10mm

KK - KOKOT KUKU PLV. PLYNOV

PKK - PLYNOVÝ KOKOT KUKUČY S TEPELNŮU A NADPŮTOKOVŮU OCHRANŮU

POKYNY PRO MONTÁŤ:

- MONTÁŤ PLYNOVODU POUVEDE OPRÁVNĚNÁ MONTÁŤNÁ FIRMA



- PLYNOVOD MUSÍ BYŤ UZEMENÉ DLE ČSN 31 1300 A SPOJE VODNÉ POUVEDNÉ PODLE ČSN 33 2030

- VNITRŇNÍ PLYNOVOD BUDE POUVEDEN Ľ TRUBKOU OCELOVÝCH ZAVŤHOVÝCH PLYNOVÝCH SPOJŮVÁNÍM SPOJŮV PLYNOVOD V OBJEKTU JE MOŤNÉ A NUTNÉ POUVEDNĚ POUVEDNĚ Ľ MĚD DLE ČSN 100 100 01

- PO UVEDENÍ PLYNOVÝCH KUKUČŮH BUDE POTRUBÍ OPRÁVNĚNŮU NÁSTĚNŮU V SPOJŮVÁNÍ 4000 ŽŮLTA

ZKOUŠKA A REVIZE DOMOVNÍHO PLYNOVODU:

<u>ZKOUŠKA PEVNOSTI</u>	
- ZKÚŠEBNÍ PLYN	VZDUCH
- ZKÚŠEBNÍ PŘETLAK	100 kPa
- DĚLKA ZKOUŠKY	NEJMÉNĚ 15MINUT
- VNITŘNÍ GEOMETRICKÝ OBJEM	NAD 50l
<u>ZKOUŠKA TĚSNOSTI</u>	
- DOPRAVOVANÝ PLYN	ZEMNÍ PLYN
- PROVOZNÍ PŘETLAK	2,0 kPa
- MIN. DOPRAVOVÁNE MNOŽSTVÍ	3,25 m ³ h
- MAX. DOPRAVOVÁNE MNOŽSTVÍ	6,5 m ³ h
- ZKÚŠEBNÍ PLYN	VZDUCH
- ZKÚŠEBNÍ PŘETLAK	5,0 kPa
- DĚLKA ZKOUŠKY	15 MINUT
+ NEJMÉNĚ 15 MINUT NA VYROVNÁNÍ TEPLOTY	
- VNITŘNÍ GEOMETRICKÝ OBJEM	NAD 50l
- POVOLENÝ POKLES TLAKU	0 kPa
- TLAKOVÁ ZKOUŠKA A REVIZE BUDE PROVEDENA DLE TPG 704 01	
- PROVOZNÍ ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ SE PROVEDOU PODLE POKYNU VÝROBCŮ	
- ZKOUŠKA A REVIZE PLYNOVODU BUDOU PROVEDENY V CÍLEM ROZSAHU DOMOVNÍHO PLYNOVODU, URČÍ REVIZNÍ TECHNIK	

VYPRACOVAL :	Ing. Karel Dovrtěl	<div><div></div><div>B. PROJEKT Ing. Karel Dovrtěl projekty TZB <small>T. 731 111 627; E. ad.projekty@seznam.cz</small></div></div>
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. Karel Dovrtěl 	
INVESTOR :	ELMONTIA a.s., Vínohradská 2165/48, Praha 2	
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Třebechovice pod Orebem	
<div><div>REVITALIZACE AREÁLU</div><div>fy. ELMONTIA a.s., kat. úz. Nepasice</div></div>		<div><div>ZAK. ČÍSLO:</div><div>0212018</div></div> <div><div>DÁTUM :</div><div>03/2018</div></div> <div><div>STUPEŇ PD :</div><div>DSP</div></div> <div><div>MĚŘITKO :</div><div>1:100</div></div> <div><div>ČÍSLO PŘÍLOHY :</div><div>ZT.02</div></div>