



DETAIL PŘÍPOJKY A PILÍŘE HUP M+R PLYNU:

Pilíř i instalační rám musí být provedeny dle technických směrnic a instrukcí správce plynárenského zařízení. Instalační rám musí být připevněn minimálně na čtyřech místech.



VYPRACOVAL :	Ing. Karel Dovrtěl	<div><div></div><div>K. PROJEKT Ing. Karel Dovrtěl projekty TZB <small>T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz</small></div></div>	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. Karel Dovrtěl 		
INVESTOR :	ELMONTIA a.s., Vinohradská 2165/48, Praha 2		
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Třebechovice pod Orebem		
REVITALIZACE AREÁLU fy. ELMONTIA a.s., kat. úz. Nepasice		ZAK. ČÍSLO:	0212018
		DATUM :	08/2018
DETAIL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY A SESTAVY HUP		STUPEŇ PD :	DSP
		MĚŘÍTKO :	ČÍSLO PŘÍLOHY :
		1:15	PP.03