



- 3.01 TECHNICKÁ MÍSTNOST
- 3.02 COPY, ARCHIV
- 3.03 ADMINISTRATIVA 5
- 3.04 SERVER
- 3.05 ÚKLID
- 3.06 WC m
- 3.07 PRS. WC
- 3.08 KUCHYŇKA
- 3.09 WC z
- 3.10 PRS. WC
- 3.11 SCHODIŠTĚ
- 3.12 VÝTAH
- 3.13 ADMINISTRATIVA 6
- 3.14 KANCELÁŘ
- 3.15 SEKRETARIÁT
- 3.16 ZASEDACÍ MÍSTNOST

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zárodky	Počet
A		LED panel, minimalistický, úhelný, mikroprocesorový, krytý, LED svítidlo	1 x LED, 52W, 5800lm, Ra80, 3800K	
B		LED panel, minimalistický, úhelný, mikroprocesorový, krytý, LED svítidlo	1 x LED, 27W, 2900lm, Ra80, 4000K	
C		Vestavní kruhové LED svítidlo, mikroprocesorový, krytý	1 x LED, 28W, 3000lm, Ra80, 4000K	
D		Vestavní LED svítidlo, opalový PS kryt	1 x LED, 23W, 3100lm	
E		LED downlight, minimalistický, opalový skleněný kryt	1 x LED, 15W, 1500lm, Ra80, 4000K	
G		LED downlight, minimalistický, opalový skleněný kryt	1 x LED, 20W, 2100lm, Ra80, 4000K	
N1		LED nouzové svítidlo, LED/AID P, vestavní, univerzální optika, 3W	1 x bod, 3W, 325lm, Ra80, 4000K	
N2		Přisazené LED nouzové svítidlo, LED s optikou	1 x ETE/1W, 1W, 50lm, Ra80, 4000K	

LEGENDA:

- SPÍNAČE SVĚTELNÝCH OBVODŮ IP20
- TLAČÍTKO
- ČIDLO POHYBU
- JEDNOZÁS. 230V/16A IP20
- JEDNOJZÁS. 230V/16A III.ST. PŘEPĚTÍ
- VÝVOD 230V
- VÝVOD 400V
- PODLAHOVÁ KRABICE (6x moduliární přístroj 45x45) 260x330x80mm
- 3x 230V, data, HDMI
- VENTILÁTOR NÁSTĚNNÝ víz. VZT
- VENTILÁTOR POTRUBNÍ víz. VZT
- ZÁSUVKA TV+R+ŠAT
- ZÁSUVKA DATOVÁ INTERNET ETHERNET SÍŤ
- KAMERA VNITŘNÍ / VENKOVNÍ
- PARAPETNÍ KABELOVÝ ŽLAB - TRASA SILNO-SLABO

HLAVNÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Karel SCHMIED ml.

AUTOR STAVBY :	Ing. arch. Karel Schmied ml.	ELEKTROPROJEKCE
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Blahoslav Vávra	BLAHOŠLAV VÁVRA,
INVESTOR :	ELMONTIA a.s., IČ: 279 32 796, Vinohradská 2165/48, Praha 2	ALDIS ELišásko nářeží 375,
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Třebechovice pod Orebem	500 02 HRÁDEC KRÁLOVÉ
		mobíl : 737 685 477
		E-mail : blahoslav.vavra@seznam.cz
		IČO : 656 89 640

REVITALIZACE AREÁLU	ZAK. ČÍSLO:	1/2018
fý. ELMONTIA a.s., kat.úz. Nepasice	DATUM :	duben 2018
ADMINISTRATIVA-ELEKTROINSTALACE 1.NP	STUPEŇ PD :	DpŠŘ
	MĚŘÍTKO :	ČÍSLO PŘÍLOHY :
	1 : 100	EL-03