



#### LEGENDA:

1. POTRUBÍ
2. PÍSKOVÉ LOŽE (  $H = 100 + 0,1 \cdot DN$  mm )
3. OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM  
VEL. ZRN DO 30mm (  $H_{min}=300$  mm)
4. ZÁSYP RÝHY PO ÚROVEŇ HTÚ

|  |  |  |
|--|--|--|
| VYPRACOVAL :   | Ing. Karel Dovrtěl   | <div> <b>. PROJEKT</b><br/>Ing. Karel Dovrtěl<br/>projekty TZB<br/>T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz</div> |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :   | Ing. Karel Dovrtěl  |  |
| INVESTOR :   | ELMONTIA a.s., Vinohradská 2165/48, Praha 2  |  |
| STAVEBNÍ ÚŘAD :  | Třebechovice pod Orebem  |  |
| <div><div><div>REVITALIZACE AREÁLU</div><div>fy. ELMONTIA a.s., kat. úz. Nepasice</div></div><div><div>ZAK. ČÍSLO:</div><div>0212018</div></div><div><div>DATUM :</div><div>03/2018</div></div><div><div>STUPEŇ PD :</div><div>DSP</div></div><div><div>MĚŘÍTKO :</div><div>1:100</div></div><div><div>ČÍSLO PŘÍLOHY :</div><div>VK.09</div></div></div> |  |  |
| <div>ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ VODOVODU</div>   |  |  |