



POZNÁMKA :

- PŘEDPOKLÁDANÝ SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU
- VÝFUK ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU
- SÁNÍ VENKOVNÍHO ČERSTVÉHO VZDUCHU
- ODVOD ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU
- PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU
- NUCENĚ PŘIVÁDĚNÉ MNOŽSTVÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU DO MÍSTNOSTI 125 [m³/h]
- NUCENĚ ODVÁDĚNÉ MNOŽSTVÍ VZDUCHU Z MÍSTNOSTI 100 [m³/h]
- ROZMĚR POTRUBÍ 250 [mm] x 100 [mm] (BEZ TLOUŠTKY IZOLACE)
- STĚNOVÁ MŘÍŽKA A [mm] x B [mm] / SPODNÍ HRANA OD PODLAHY [mm]
- DVEŘE BEZ PRAHU, MEZERA 10 až 15 mm (ZAJISTÍ STAVBA)
- PROTIPOŽÁRNÍ Klapka; POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR; POŽÁRNÍ VYPĚŇOVACÍ MŘÍŽKA
- TLUMIČ HLUKU
- PŘÍVODNÍ/ODVODNÍ VENTIL

POZNÁMKA POTRUBÍ :

- ODVODNÍ VZT POTRUBÍ
- PŘÍVODNÍ VZT POTRUBÍ
- OHEBNÉ HLUK TLUMÍCÍ VZT POTRUBÍ
- CHLADIVOVÉ Cu POTRUBÍ

VYPRACOVAL :	Ing. Karel Dovrtěl	<div> . PROJEKT Ing. Karel Dovrtěl projekty TZB <small>T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz</small></div>		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. Karel Dovrtěl 			
INVESTOR :	ELMONTIA a.s., Vinohradská 2165/48, Praha 2			
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Třebechovice pod Orebem			
<div><div><div><div><div>REVITALIZACE AREÁLU</div><div>fy. ELMONTIA a.s., kat. úz. Nepasice</div></div></div></div></div>			<div><div>ZAK. ČÍSLO:</div><div>0212018</div></div> <div><div>DATUM :</div><div>03/2018</div></div> <div><div>STUPEŇ PD :</div><div>DSP</div></div> <div><div>MĚŘÍTKO :</div><div>1:100</div></div>	<div><div>ČÍSLO PŘÍLOHY :</div><div>VZT.04</div></div>