



POZNÁMKA :

- PŘEDPOKLÁDANÝ SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU
- VÝFUK ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU
- SÁNÍ VENKOVNÍHO ČERSTVÉHO VZDUCHU
- ODVOD ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU
- PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU
- NUCENĚ PŘÍVADĚNÉ MNOŽSTVÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU DO MÍSTNOSTI 125 [m³/h]
- NUCENĚ ODVADĚNÉ MNOŽSTVÍ VZDUCHU Z MÍSTNOSTI 100 [m³/h]
- ROZMĚR POTRUBÍ 250 [mm] x 100 [mm] (BEZ TLOUŠTKY IZOLACE)
- STĚNOVÁ MŘÍŽKA A [mm] x B [mm] / SPODNÍ HRANA OD PODLAHY [mm]
- DVEŘE BEZ PRAHU, MEZERA 10 až 15 mm (ZAJISTÍ STAVBA)
- PROTIPOŽÁRNÍ Klapka; POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR; POŽÁRNÍ VYPĚŇOVACÍ MŘÍŽKA
- TLUMIČ HLUKU
- PŘÍVODNÍ/ODVODNÍ VENTIL

POZNÁMKA POTRUBÍ :

- ODVODNÍ VZT POTRUBÍ
- PŘÍVODNÍ VZT POTRUBÍ
- OHEBNÉ HLUK TLUMÍCÍ VZT POTRUBÍ
- CHLADIVOVÉ Cu POTRUBÍ

| | | |
|--|---|---|
| VYPRACOVAL : | Ing. Karel Dovrtěl | K. PROJEKT Ing. Karel Dovrtěl projekty TZB T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : | Ing. Karel Dovrtěl | |
| INVESTOR : | ELMONTIA a.s., Vinohradská 2165/48, Praha 2 | |
| STAVEBNÍ ÚŘAD : | Třebechovice pod Orebem | |
| REVITALIZACE AREÁLU fy. ELMONTIA a.s., kat. úz. Nepasice | | ZAK. ČÍSLO: 0212018 |
| PŮDORYS 2.NP | | DATUM: 03/2018 |
| | | STUPEŇ PD: DSP |
| | | MĚŘITKO: 1:100 |
| | | ČÍSLO PŘÍLOHY: VZT.03 |