



LEGENDA PO :

N 1.01 - II.

R(t), E(t), I(t), W(t)

REI 45

REW 30DP1

EI 30DP1

R 15DP1

BROOF(t3)



požárně dělící konstrukce
ohraničení požárního úseku
označení požárního úseku, II. SPB

mezní stavy požární odolnosti
stavebních konstrukcí
požadovaná požární odolnost
nosné/požární stropní konstrukce 45 minut
požadovaná požární odolnost
nosné obvodové/požární stěny 30 minut,
nehořlavá konstrukční část

požadovaná požární odolnost
nenosné vnitřní požární stěny 30 minut,
nehořlavá konstrukční část

požadovaná požární odolnost
nosného prvku 15 minut
nehořlavá konstrukční část

střešní plášť s klasifikací BROOF(t3)

nouzové osvětlení

vnitřní odběrní místo

PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ

Tabulka místností 1.PP					
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu
001	Kotelna	23,39	Bet. mazanina	Štuková omítka	Štuková omítka
		23,39 m²			

