



2 x SČEŇ. ROZVADĚC P43

POŽ. ODOLNOST EI30 / EW

Z DŮVODU DOPŘEDNÍ POŽ. ODOLNOST
JE NUTNO MEZI ROZVADĚCI PŘEST
VYDĚLEK MIN. 10 cm.

KRESLIL		PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	HL. INŽ. PROJEKTU	Karel Sadílek Projekční činnost Žitná 1955 688 01 Uh. Brod		
		Karel Sadílek	Karel Sadílek	Ing. Arch. Cahel			
OBEC	Uherský Brod		KRAJ	Zlínský			
Investor :	Obec Dobřany, Dobřany č.p. 90, 518 01 p. Dobruška				Datum	2.2018	
STAVBA :		Nástavba a stavební úpravy ZŠ v Dobřanech				PS	
						ZAKÁZKA	
						FORMÁT	
						MĚŘÍTKO	
OBSAH: Elektroinstalace					Č. VÝKRESU	Č. KOPIE	
Rozvodnice RH 1					4		