



- LEGENDA ZTI**
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY Apex PN16
 - POTRUBÍ STUDENÉ VODY STAVAJÍCÍ
 - OZNAČENÍ VODOVODNÍ STOUPAČKY
 - OZNAČENÍ VODOVODNÍ STOUPAČKY PRO HYDRANTY
 - STOUPAČKA TOPNÉ VODY PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ V PODKROVÍ
 - STOUPAČKA TOPNÉ VODY PRO OTOPIK TĚLESA V PODKROVÍ
 - OZNAČENÍ MÍSTA PŘEPOJENÍ NA STAVAJÍCÍ TOPNÉ VODY

- LEGENDA VYTÁPĚNÍ**
- POTRUBÍ OTOPIKÉ VODY – 42/34 °C
 - VEDENO K ROZDĚLOVAČM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
 - POTRUBÍ OTOPIKÉ VODY – 65/50 °C
 - VEDENO K OTOPIKÁM TĚLESŮM
 - POTRUBÍ OTOPIKÉ VODY PROPOJENÍ STAVAJÍCÍ ROZVODY
 - POTRUBÍ OTOPIKÉ VODY – STAVAJÍCÍ

LEGENDA POZIC		
10	SMĚŠOVACÍ VENTIL TROJCESTNÝ DN25 – NOVÝ	1
9	Čerpadlo oběhové elektronické – NOVÉ Q=1,6m³/hod, H=8m, P=1x230V–1,32A	1
8	Čerpadlo oběhové elektronické – NOVÉ Q=1,1m³/hod, H=6m, P=1x230V–1,2A	1
7	ČERPADLOVÁ A SMĚŠOVACÍ SESTAVA – STAVAJÍCÍ sektce „SEVER“	1
6	ČERPADLOVÁ A SMĚŠOVACÍ SESTAVA – STAVAJÍCÍ sektce „JUH“	1
5	SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ TOPNÉ VODY – NOVÝ DN50, VÝKON 45kW	1
4	EXPA NZOMAT 80l – STAVAJÍCÍ	1
3	EXPA NZOMAT 280l – STAVAJÍCÍ	1
2	AKUMULAČNÍ NADŘEŽ 750l – STAVAJÍCÍ	2
1	AUTOMATICKÝ KOTEL NA PELETKY – STAVAJÍCÍ VÝKON DO 45kW, ZÁSOBNÍK 300l	1
POZ	NÁZEV	KS

ZTI, VYTÁPĚNÍ			1:0.000 = 634,25 M N. M. BPV	
NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY				
ZŠ V DOBRÁNECH				
INVESTOR : obec Dobruška, Dobruška čp. 90, 518 01 p. Dobruška			ARCHITEKTONICKÝ ATÉLIER ING. ARCH. TOMÁŠ ČAHEL 783 20 LUDKOVÁ	
VEDOUcí PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VÝPRAVDVÁL			DATUM IX/2016	
IngArch. Tomáš Čahel Anna Křiváňková			STUPĚN PPS	
PřEDPORIS 1.PP			MĚŘÍTKO 1 : 50	
			ČÍSLO VÝKRESU 300/350	