

Dobrý den, pokusím se specifikovat položku "Ochrana odkrytých konstrukcí před povětrnostními vlivy".

Jedná se o komplexní a kompletní ochranu stávajících částí stavby, jejích konstrukcí a částí po vybourání střechy a tím odkrytí stávajícího stropu nad 2.NP. Tato ochrana bude zabezpečena po celou dobu po vybourání (odkrytí) stávající střechy , po dobu zesilování stropů, výstavby konstrukce 3NP a nové střechy až po zastřešení novou střechou tak, aby stávající stavba - strop nad 2.NP a podlaží pod ním - 2NP, 1NP , 1PP byly chráněny před vodou, deštěm a povětrnostními vlivy, aby nedošlo k zatékání do konstrukcí a podlaží a jiným škodám pod zesilovaným stropem. Tuto ochranu je možno zajistit (a předpokládá se) pomocí lešení, provizorních tesařských konstrukcí, provizorních bednění, plachtovin a krytín, apod. Předpokládá se, že toto bude probíhat v letních měsících, popř. zač, podzimu. Konkrétní a skutečné řešení bude stanoveno stavební firmou, která za to bude zodpovídat.

Děkuji, s pozdravem ing. arch. Tomáš Cahel