

LEGENDA POZIC

POZ	NÁZEV	KS
10	SMĚŠOVACÍ VENTIL TROJCESTNÝ DN25 –NOVÝ	1
9	Čerpadlo oběhové elektronické PODLAHOVKA –NOVÉ Q=1,6m³/hod, H=8m, P=1x230V–1,32A	1
8	Čerpadlo oběhové elektronické TĚLESA – NOVÉ Q=1,1m³/hod, H=6m, P=1x230V–1,2A	1
7	ČERPADLOVÁ A SMĚŠOVACÍ SESTAVA – STÁVAJÍCÍ sekce ,,SEVER,,	1
6	ČERPADLOVÁ A SMĚŠOVACÍ SESTAVA – STÁVAJÍCÍ sekce ,,JIH,,	1
5	SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ TOPNÉ VODY – NOVÝ DN50, VÝKON 45kW	1
4	EXPANZOMAT 80l– STÁVAJÍCÍ	1
3	EXPANZOMAT 280l– STÁVAJÍCÍ	1
2	AKUMULAČNÍ NÁDRŽ 750l – STÁVAJÍCÍ	2
1	AUTOMATICKÝ KOTEL NA PELETKY – STÁVAJÍCÍ VÝKON DO 45kW, ZÁSOBNÍK 300l	1

LEGENDA VYTÁPĚNÍ

POTRUBÍ OTOPNÉ VODY – 42/34 °C
VEDENO K ROZDĚLOVAČŮM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

POTRUBÍ OTOPNÉ VODY – 65/50 °C
VEDENO K OTOPNÝM TĚLESŮM

POTRUBÍ OTOPNÉ VODY PROPOJUJÍCÍ STÁVAJÍCÍ ROZVODY

POTRUBÍ OTOPNÉ VODY – STÁVAJÍCÍ

VYTÁPĚNÍ

±0.000 = 634.25 M N. M. BPV

NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH

INVESTOR : obec Dobřany, Dobřany čp. 90, 518 01 p. Dobruška

ARCHITEKTONICKÝ ATELIER
ING. ARCH. TOMÁŠ CAHEL
LUDKOVICKÁ 540
763 26 LUHAČOVICE

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	DATUM	IX/2016
Ing.Arch. Tomáš Cahel	Anna Křivánková	Anna Křivánková	STUPEŇ	PPS
			FORMÁT	
SCHEMA			MĚŘÍTKO –	ČÍSLO VÝKRESU 354