LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

POŘAD. ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	OZN. PODLAHY	PODLAHA	ÚPRAVA POVRCHŮ	POZNÁMKA
301	SCHODIŠTĚ	16,3	P18	LITÉ TERACO	STĚNY: STÁV.VOŠ, SK STROP: SK	
302	CHODBA	67,0	P19	KERAMICKÁ DLAŽBA	STĚNY: SK,VOŠ STROP: SK	
303	KMENOVÁ UČEBNA	39,8	P20	PVC	STĚNY: SK,OB STROP: VOŠ	OB V=1200MM
304	KABINET	25,7	P20	PVC	STĚNY: SK,VOŠ,OB STROP: VOŠ	OB V=1200MM
305	VÝTAH-KABINA 1000/1400MM NOSNOST 450KG	3,3			STĚNY: VOŠ STROP: VOŠ	
306	KMENOVÁ UČEBNA	36,4	P20	PVC	STĚNY: SK,OB STROP: SK	OB V=2000MM
307	WC INVALIDÉ+SPRCHA	6,0	P21	KERAMICKÁ DLAŽBA	STĚNY: SK,VOŠ,OB STROP: SK	OB V=2000MM
308	WC CHLAPCI-PŘEDSÍŇ	3,8	P21	KERAMICKÁ DLAŽBA	STĚNY: SK,OB STROP: SK	OB V=2000MM
309	WC CHLAPCI	6,7	P21	KERAMICKÁ DLAŽBA	STĚNY: SK,OB STROP: SK	OB V=2000MM
310	ÚKLID.KOMORA+SKLAD	3,4	P21	KERAMICKÁ DLAŽBA	STĚNY: SK,OB STROP: SK	OB V=2000MM
311	WC DÍVKY-PŘEDSÍŇ	3,4	P21	KERAMICKÁ DLAŽBA	STĚNY: SK,OB STROP: SK	OB V=2000MM
312	WC DÍVKY	6,4	P21	KERAMICKÁ DLAŽBA	STĚNY: SK,OB STROP: SK	OB V=1500MM
313	KANCELÁŘ	16,3	P20	PVC	STĚNY: SK STROP: SK	OB V=1200MM
314	KABINET	11,0	P20	PVC	STĚNY: SK,OB STROP: SK	
315	KMENOVÁ UČEBNA	50,8	P20	PVC	STĚNY: SK STROP: SK	OB V=1200MM
316	KMENOVÁ UČEBNA	45,9	P20	PVC	STĚNY: VOŠ,OB STROP: SK	OB V=1200MM
317	KABINET	14,7	P20	PVC	STĚNY: VOŠ,OB STROP: SK	
318	KMENOVÁ UČEBNA	38,6	P20	PVC	STĚNY: SK,OB STROP: SK	OB V=1200MM



TENTO VÝKRES JE PLATNÝ POUZE V SOUVISLOSTI S OSTATNÍMI VÝKRESY DOKUMENTACE A NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI !

LEGENDA

POTRUBÍ OTOPNÉ VODY – 42/34 °C
VEDENO K ROZDĚLOVAČŮM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

POTRUBÍ OTOPNÉ VODY – 65/50 °C
VEDENO K OTOPNÝM TĚLESŮM

POTRUBÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ 16x2,2
4 vrstvá PE-RT trubka s protikyslíkovou bariérou

1 STOUPAČKA TOPNÉ VODY PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ V PODKROVÍ

A STOUPAČKA TOPNÉ VODY PRO OTOPNÁ TĚLESA V PODKROVÍ

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO
S VESTAVĚNÝM VENTILEM + ROHOVÉ ŠROUBENÍ
TERMOSTATICKÁ HLAVICE

TRUBKOVÉ TĚLESO

R1 SESTAVA ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
10 okruhů skříň P4/700/140/1100mm
2xKK25 součást rozdělovače

R2 SESTAVA ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
11 okruhů skříň P4/700/140/1100mm
2xKK25 součást rozdělovače

PVC — TYP PODLAHOVÉ KRYTINY
ø16x2,2 — DIMENZE TOPNÉ TRUBKY
R250 — ROZTEČ TOPNÝCH TRUBEK
17m2 — VYTÁPĚNÁ PLOCHA
L=102m — DÉLKA TOPNÉHO OKRUHU (vč.přívodů)

VYZNAČENÍ VYTÁPĚNÉ PLOCHY PODLAHY

S

VYTÁPĚNÍ

±0.000 = 634.25 M N. M. BPV

NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ V DOBŘANECH

ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ING. ARCH. TOMÁŠ CAHEL
LUDKOVICKÁ 540
763 26 LUHAČOVICE

INVESTOR : obec Dobřany, Dobřany čp. 90, 518 01 p. Dobruška

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	DATUM	IX/2016
Ing.Arch. Tomáš Cahel	Anna Křivánková	Anna Křivánková	STUPEŇ	PPS
			FORMÁT	

PŮDORYS 3.NP - PODKROVÍ

MĚŘÍTKO 1 : 50

ČÍSLO VÝKRESU 353