



LEGENDA ZAŘÍZENÍ

20° VNITŘNÍ NÁVRHOVÁ TEPLOTA MÍSTNOSTI

OTOPNÉ DESKOVÉ TĚLESO  
KLASIK S BOČNÍM PŘIPOJENÍM

OTOPNÉ KOUPELNOVÉ TĚLESO (ŽEBŘÍK)

TRV18 RS18 PŘIPOJOVACÍ TERMOSTATICKÝ VENTIL TRV18  
RADIÁTOROVÉ REGULAČNÍ SROUBENÍ RS18  
A TERMOSTATICKÁ HLAVICE TH

POTRUBNÍ ROZVODY Z TRUBEK MĚDĚNÝCH  
VEDENÉ VOLNĚ POD STŘEPEM SPOJOVÁNÉ PÁJENÍM  
OPATŘENÉ PŘEDEPSANOU TEPELNOU IZOLACÍ

PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL  
O VÝKONU 43kW – ODTAH SPALIN BUDE  
KOAXIÁLNÍM POTRUBÍM NAD STŘECHU HALY  
VLASTNÍ VESTAVĚNÁ REGULACE PROVOZU

MT PODRUŽNÝ MĚŘIČ TEPLA Qn=1,5 DN15  
SADA VČETNĚ KULOVÝCH UZÁVĚRŮ A  
JÍMEK PRO ČIDLA TEPLOTY (BATERIOVÝ)

Č.REV.	DATUM	POPIS REVIZE	SCHVÁLIL

<div><div><div><div><div><span></span></div><div>ATELIER SCHMIED</div></div></div><div><div><div><span></span></div><div>ATELIER SCHMIED SDRUŽENÍ - IČ 45986771</div></div><div><div>KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS</div><div>ESBENO NABŘAZ 373, HRADEC KRÁLOVÉ 500 03</div><div>608 353 566724 042 102</div></div></div></div></div>			Autor projektu:		Ing. Libor RŮŽIČKA	
Stavební část:			Tomáš Bláha		STŘEDNÍ 1719, HRADEC KRÁLOVÉ 500 08 tel.: 777 019 427	
Vedoucí projektant:			Ing. Libor Růžička		Šárka Brousilová	
Vypracoval:			Ing. Libor Růžička		STŘEDNÍ 1719, HRADEC KRÁLOVÉ 500 08 tel.: 608 327 474	
Kraj:					Číslo zakázky :	
Investor :			AMZ Financial Group s.r.o. Pražská 298 Brandýs nad Labem		17.798.50	
Akce :			Stavební úpravy spojené se snížením en. náročnosti u objektů č. 30, 31, 37, 38 a 32		Stupeň PD :	
AMZ Financial Group s.r.o. Pražská 298 Brandýs nad Labem					DPS	
D 1.4a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB			OBJEKT č. 37 a 38		Datum :	
					8.2017	
					Měřítko :	
					1 : 100	
					Formát :	
Název :			PŮDORYS 1.NP TEPELOVODNÍ VYTÁPĚNÍ		Číslo výkresu :	
					D 1.4a.2	