



Svorka A – svorka FeZn bez středovou destičkou pro spojení 2 páskových vodičů
do 40 mm, 12,6 kA vyrobena dle ČSN EN 62561–1

Svorka B – svorka FeZn se středovou destičkou pro spojení kruhového a páskového vodiče
do 30 mm, 12,6 kA vyrobena dle ČSN EN 62561–1

Výkop pro zemnič 80x35 cm

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING.ARCH. KAREL SCHMIED M.L.			
AUTOR STAVBY :	Ing.arch. Karel Schmied m.l.	<div></div>	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Josef Janák		
INVESTOR :	AMZ Financial Group s.r.o, Pražská 298, Brandýs nad Labem		
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Brandýs nad Labem		
REVITALIZACE OBJEKTU 37 A 38 AMZ Financial Group s.r.o, Pražská 298, Brandýs nad Labem		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	10 /2017
		DATUM :	červenec 2017
		STUPEŇ PD :	DPS
		ČÍSLO PŘÍLOHY :	D.1.4.g.3
Zařízení silnoproudé elektrotechniky – uzemnění		-	