


REVITALIZACE OBJEKTŮ 37 A 38
AMZ Financial Group s.r.o Pražská 298 Brandys nad Labem

D.1.1.12 SKLADBY KONSTRUKCÍ

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING.ARCH KAREL SCHMIED ml.

AUTOR STAVBY :	Ing.arch Karel Schmied ml.	 ATELIER SCHMIED <small>ATELIER SCHMIED SDRUŽENÍ - IČ 45986771 KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS Eliščino nábřeží 375, HRADEC KRÁLOVÉ 500 03 608 353 566 724 042 102</small>	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Tomáš Bláha		
INVESTOR :	AMZ Financial Group s.r.o Přívozní 1054/2 HOLEŠOVICE 170 00 Praha 7		
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Brandýs nad Labem		
REVITALIZACE OBJEKTU 37 A 38 AMZ Financial Group s.r.o Pražská 298 Brandys nad Labem		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	10 /2017
		DATUM :	září 2017
SKLADBY KONSTRUKCÍ		STUPEŇ PD :	DPS
		ČÍSLO PŘÍLOHY :	D.1.1.12

SKLADBY STŘEŠNÍCH KONSTRUKCÍ



STŘEŠNÍ PLÁŠŤ – STŘECHA SEDLOVÁ

- | | |
|--|------------|
| - plechová krytina nová | |
| - střešní latě 60/40 mm | tl. 40 mm |
| - dřevěný příhradový vazník | |
| - tepelná izolace minerální vlna S ($u=0,036 \text{ W/m}^2\text{K}$) | tl. 150 mm |
| - tepelná izolace minerální vlna S ($u=0,036 \text{ W/m}^2\text{K}$) | tl. 150 mm |
| - zavěšený křížový rošt sdk podhledu na závěsech | |
| - parozábrana | |
| - sádrokartonový podhled | |
-
- | | |
|---|------------|
| - celková tl. tepelné izolace ($u=0,036 \text{ W/m}^2\text{K}$) | tl. 300 mm |
|---|------------|

SKLADBY OBVODOVÝCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ

F
01

SKLADBA FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ – SOKL (POD TERÉNEM)

- nopová fólie
 - izolace polystyrén XPS
 - pěna na lepení beton x polystyrénu
 - stávající hydroizolace modifikovaný asfaltový pás
 - stávající zdivo
- tl. 160 mm
tl. 5 mm

F
02

SKLADBA FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ – SOKL (POD TERÉNEM)

- omítka s příměsí organických pojiv
 - pigmentová penetrace pod omítku
 - armovací tmel na polystyren
 - výztužná tkanina
 - (hmoždinka včetně zátek dn 60mm)
 - izolace polystyrén perimetrické desky
 - lepící tmel na polystyren
 - penetrace podkladu
 - vyspravení nesoudržných částí
 - ošetření nátěrem proti plísním
 - stávající zdivo
- tl. 4 mm
tl. 5 mm
tl. 160 mm
tl. 8 mm

F
03

SKLADBA FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ – OMÍTKA

- silikátová omítka zrnitost 2 mm
 - pigmentová penetrace pod omítku
 - armovací tmel na polystyren
 - výztužná tkanina
 - (hmoždinka včetně zátek dn 60mm)
 - izolace polystyren EPS 70 F
 - lepící tmel na polystyren
 - penetrace podkladu
 - vyspravení nesoudržných částí
 - ošetření nátěrem proti plísním
 - stávající zdivo
- tl. 4 mm
tl. 5 mm
tl. 160 mm
tl. 5 mm

F
04

SKLADBA FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ – OBKLAD

- keramické obkladové pásky
 - lepidlo na bázi cementu
 - armovací tmel na polystyren
 - výztužná tkanina
 - (hmoždinka včetně zátek dn 60mm)
 - izolace polystyren EPS 70 F
 - lepící tmel na polystyren
 - penetrace podkladu
 - vyspravení nesoudržných částí
 - ošetření nátěrem proti plísním
 - stávající zdivo
- tl. 4 mm
tl. 5 mm
tl. 160 mm
tl. 5 mm