

## REKAPITULACE TEPELNÝCH ZTRÁT OBJEKTŮ

## AMZ HALA 30 BRANDÝS NAD LABEM

	délka	šířka	výška			prostup	infiltrace 0,5	<b>celkem W</b>	pro čísla místností
1.np	32,2	24,5	8,5	ti 18	te -15	29 932	31 964	61 895	30.1.01-30.1.03
<b>SOUČET CELKEM</b>								<b>61 895</b>	

## AMZ HALA 31 BRANDÝS NAD LABEM

	délka	šířka	výška			prostup	infiltrace 0,5	celkem W	pro čísla místností
1.np	42,6	24,5	8	ti 18	te -15	37 218	39 800	77 017	31.1.01-31.1.04
1.np	22	4,3	4	ti 18	te -15	6 045	1 804	7 849	31.1.05-31.1.12
1.np	30,8	4,1	4	ti 18	te -15	8 035	2 408	10 443	31.1.13-31.1.20
<b>SOUČET CELKEM</b>								<b>95 309</b>	

## AMZ HALA 32 BRANDÝS NAD LABEM

	délka	šířka	výška			prostup	infiltrace 0,5	celkem W	pro čísla místností
3.np	57	21,8	3,4	ti 18	te -15	40 602	20 138	60 740	32.3.01
2.np	57	21,8	3,7	ti 18	te -15	40 513	21 915	62 428	32.2.01
1.np	57	21,8	5,4	ti 18	te -15	41 240	31 985	73 224	32.1.01-32.1.02
<b>SOUČET CELKEM</b>								<b>196 392</b>	

## AMZ HALA 37,38 BRANDÝS NAD LABEM

	délka	šířka	výška			prostup	infiltrace 0,5	celkem W	pro čísla místností
1.np	42,4	18,6	6	ti 18	te -15	28 441	22 555	50 996	37.1.01,2-38.1.01,2
1.np	9,4	5,6	4,5	ti 18	te -15	3 585	1 129	4 714	38.1.03
<b>SOUČET CELKEM</b>								<b>55 710</b>	