



ZÁVĚSNÝ TEPLOVODNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL
TEPELNÝ VÝKON 43kW (50/30) PRO VYTÁPĚNÍ
KOAX.ODTAH SPALIN-PŘÍVOD VZDUCHU 125/80
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 230V 50HZ Pel 18-68 W
SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU (20mbar) 4,4 m3/h

Zápachová uzávěrka HL136N pro odvod kondenzátu od plynových vzduchotechnických jednotek a od plynových kotlů
Kalich HL21 se zápachovou uzávěrou a pojistným kuličkovým uzávěrem pro odvedení úkapových vod od pojistných armatur plynových kotlů
Odpadní potrubí DN32-DN40 z polyethylenu pro odvod kondenzátu do stávající vnitřní kanalizace objektu
Montáž odpadního potrubí od jednotek a kotlů vedeného volně po stěnách včetně napojení do stávající vnitřní kanalizace objektu
Přívodní potrubí studené vody PPR20 včetně nástěnného výtokového kohoutu s hadicovou koncovkou pro napuštění soustavy

ZÁVĚSNÝ TEPLOVODNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL
TEPELNÝ VÝKON 43kW (50/30) PRO VYTÁPĚNÍ
KOAX.ODTAH SPALIN-PŘÍVOD VZDUCHU 125/80
ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ 230V 50HZ Pel 18-68 W
SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU (20mbar) 4,4 m3/h

Č.REV.	DATUM	POPIS REVIZE	SCHVÁLIL

<div><div><div><div><div><div></div><div>ATELIER SCHMIED</div></div></div><div><div><div></div><div>ATELIER SCHMIED SDRUŽENÍ - IČ 45986771</div><div>KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS</div><div>Eliščino nábřeží 375, HRADEC KRÁLOVÉ 500 03</div><div>608 353 566724 042 102</div></div></div></div></div></div>			Ing. Libor RŮŽIČKA STŘEDNÍ 1719, HRADEC KRÁLOVÉ 500 08 tel.: 777 019 427	
Autor projektu:			Šárka Brousilová STŘEDNÍ 1719, HRADEC KRÁLOVÉ 500 08 tel.: 608 327 474	
Stavební část:			Tomáš Bláha	
Vedoucí projektant:			Ing. Libor Růžička	
Vypracoval:			Ing. Libor Růžička	
Kraj:				
Investor : AMZ Financial Group s.r.o. Pražská 298 Brandýs nad Labem			Číslo zakázky :	17.798.50
Akce : Stavební úpravy spojené se snížením en. náročnosti u objektů č. 30, 31, 37, 38 a 32			Stupeň PD :	DPS
AMZ Financial Group s.r.o. Pražská 298 Brandýs nad Labem			Datum :	8.2017
D 1.4e ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE			Měřítko :	1 : 100
OBJEKT č. 37 a 38			Formát :	
Název :			Číslo výkresu :	D 1.4e.2
PŮDORYS 1.NP				