


- Zásuvka 230V/16A/3p IP44
- Zásuvka 400V/32A/5p IP 44
- Vypínač 230V/10A/05/IP44
- Termočet
- Pohon vrat
- Elektrická
- Pohybové čidlo
- Podružný oceloplechový rozváděč
- KSI
- Kabelová skříň SS 300
- Zářivkové svítidlo 2x54W, 2x15 54W/4450lm IP66
- Vnější reflektor LED
- Elektrická krabice 104x104mm, IP54 se svorkovnicí



Kabely nad SDK budou uloženy v tuhých el. instalačních trubkách 25 a 32 mm
V prostupech zdí budou kabely uloženy v el. instal. trubkách 23mm
Ve výkopech budou kabely uloženy v korugované chrániče 63 mm
■ Elektrická krabice 104x104mm IP54 se svorkovnicí

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING.ARCH. KAREL SCHMIED M.L.			
AUTOR STAVBY :	Ing.arch. Karel Schmied m.l.	<div></div>	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Josef Janák		
INVESTOR :	AMZ Financial Group s.r.o, Pražská 298, Brandýs nad Labem		
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Brandýs nad Labem		
REVITALIZACE OBJEKTU 37 A 38 AMZ Financial Group s.r.o, Pražská 298, Brandýs nad Labem		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	10 /2017
		DATUM :	červenec 2017
		STUPEŇ PD :	DPS
Zařízení silnoproudé elektrotechniky - 1 NP		ČÍSLO PŘÍLOHY :	D.1.4. g.2