

Souhrnné informace:

Rozvodná soustava: DC: 2-1000V / IT
AC: 3+N+PE, 400/230 V, 50Hz, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem: samočinným odpojením vadné části od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 nadproudovým prvkem.

Projektant:	Project Manager:	Autorizovaný ing.		renerga renerga servisní s.r.o. Mičurinova 1752/9, 669 02 Znojmo IČ: 283 31 346	
Ing. Bernát J.	Dvořák P.	Ing. Lipovský V.			
602 694 316					
Kraj: Středočeský		Obec: Ptice		Datum	04 / 2021
Investor: Hille CZ s.r.o., IČ: 27894207, Vlastina 889/23, 161 00 Praha 6				Zakázka č.	
Název projektu: Fotovoltaická elektrárna Ptice				Stupeň PD	RDS
				Souř.sys.	
				Formát	A3
Obsah výkresu: Schéma zapojení RAC				Měřítko	Číslo výkresu 6.