

Označení svítidla	Typ	Název	Světelné zdroje
A	MODUS IBP3000A_KO	Vestavné LED svítidlo, opálový kryt	1 x LED, 23W, 3100lm, Ra80, 4000K
B	MODUS BRS_KO375V2	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 375mm	1 x LED, 27W, 2900lm, Ra80, 4000K

SOUSTAVA NAPĚTÍ AC 3N PE ~50Hz 230/400V/TN-C-S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTÍCH TN  
DLE ČSN 332000-4-41 ed.2  
DOPLNĚNÁ OCHRANA CHRÁNIČI  
DLE ČSN 332000-4-41 ed.2


Elektroinstalace bude provedena kabely  
CYKY uloženými v kabelových žlabech a  
trubkách, v sociálním zařízení a kanceláři  
bude elektroinstalace uložena pod  
omítkou,nebo v konstrukci příček a stropů.  
Podrobnější provedení elektroinstalace je  
popsáno v technické zprávě.

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. KAREL SCHMIED

Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení jsou majetkem autorů uvedených v tabulce. Výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným dalším způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě. U vybraných výrobků je pro přesné určení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zák. č. 137/2006 Sb.). Při realizaci lze použít i jiné výrobce (dodavatele) při splnění technických parametrů uvedeného typu výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se rozumí všechny vlastnosti a charakteristiky, které by měly vliv na dílo. Případné změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.

c)				
b)				
a)				
ozn. změny	předmět změny	změnu provedl	podpis	datum

0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1.NP m / VÝŠKOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ - FIX ČISTÁ PODLAHA 1.NP JE ±0,000

Č. PROJEKTU	3/18	<div></div> <div></div>		
VYPRACOVAL	JOSEF KROUPA			
ZODP. PROJEKTANT	JOSEF KROUPA			
INVESTOR	AMZ Financial Group, s.r.o., Přívozni 1054/2, 170 00 Praha 7			
MÍSTO STAVBY	st.p.č. 525/30 a p.p.č. 2099/1 k.ú. Brandýs nad Labem			
NÁZEV STAVBY	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 35 V AREÁLU AMZ V BRANDÝSE NAD LABEM			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 - DPPS	FORMÁT	2 x A4	
OBSAH: Půdorys		DATUM	5/2018	
		MEŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU EL01	