










BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY


PRO POTRUBÍ PVC 90 – HORIZONTÁLNÍ LOMY




PRO POTRUBÍ PVC 90, 160 – PŘI SPÁDECH PŘES 10%
A VERTIKÁLNÍCH LOMECH




BLOK PRO SEKČNÍ HRDLOVÉ ŠOUPĚ DN 150



BLOK PRO HYDRANTOVÁ KOLENA DN 80



BLOK PRO ODBOČENÍ TVAROVKY ANPL 90/90



POZNÁMKA:

ZPŮSOB PROVEDENÍ BETONOVÝCH ZAJIŠŤOVACÍCH BLOKŮ JE SHODNÝ V DANÝCH PŘÍPADECH BEZ OHLEDU NA DRUH TRUBNIHO MATERIÁLU, VE VÝKOECH JE ZNÁZORNĚNO ZAJIŠTĚNÍ TRUBNÍCH ŘADŮ Z PLASTOVÝCH TRUB DN 150, 80



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: HELENA CHADIMOVÁ		Helena Chadimová	
VYPRACOVAL: HELENA CHADIMOVÁ		Bměnská 700/25 Hradec Králové	
INVESTOR: OBEC OSTROMĚŘ		T.E.L. 7.3.7.04.7 666	
AKGE:	VODOVOD OSTROMĚŘ – V. ETAPA	STUPEŇ:	DVZS
	– VODOVOD DOMOSLAVICE	DATUM:	02/2016
OBJEKT: D.1 - VODOVOD		MĚŘITKO:	
		Č. VÝKRESU:	Č. PARE:
BETONOVÉ BLOKY		D.1.9	