



VZOROVÉ ŘEZY VÝKOPEM (1:20):

VOLNÝ TERÉN ZPEVNĚNÁ PLOCHA



LEGENDA :



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA - 3PEN-50Hz, 400V/TN-C
OCHRANA PŘED DOTYKEM - ŽIVÝCH ČÁSTÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
VNĚJŠÍ VLVIVY (332000-5-51 ed.3) - AB8, AD3, AE2, AF2, AN2, AQ3, AS2
CHARAKTER PROSTORU - NEBEZPEČNÝ (DLE ZMĚNY 2)
OCHRANA PŘED ÚRAZEM - ZÁKLADNÍ
PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI MUSÍ BÝT DODRŽENY
PŘEDPISY ODSŮPOVÉ VZDÁLENOSTI DLE PLATNÝCH NOREM
STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ
PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ZA ÚČASTI JEJICH SPRÁVCŮ
VEŠKERÉ ROZVODY MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE NOREM A PŘEDPISŮ PLATNÝCH V DOBĚ REALIZACE
DALŠÍ PROVEDENÍ ROZVODŮ VIZ. TEXTOVÁ ČÁST
VEŠKERÉ ZMĚNY A NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM
V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ PLATÍ KOORDINAČNÍ SITUACE

AKCE	VODOVOD OSTROMĚŘ - V. ETAPA	STUPEŇ / DATUM	DVZS
	VODOVOD DOMASLAVICE	FORMÁT	2 A4
PŘÍLOHA	F.2 - ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST	MĚŘÍTKO	1 : 500, 1 : 20
	Situace, Vzorové řezy výkopem		F.2-09