


- LEGENDA:
- 1 Zákrytová deska prefabrikovaná, tl. 200 mm, D=1 500 mm,
 - 2 Systémová prefabrikovaná jímka vnitřní rozměr D=1200 mm, v. 2 500 mm, tl. stěny 150 mm, otvor d 500 mm ve dně pro zhlaví studny
 - 3 Žebřík příčlový nerez povlak HDPE v. 2 500 mm
 - 4 Jílové těsnění
 - 5 Pískový obsyp vrtu
 - 6 Podkladní beton
 - 7 Potrubí HDPE 40/3,5 mm v chráničce 63 mm
 - 8 Kabel NN a kabel ASŘi pro ponorné čerpadlo s úchytkami a přerušením (28)
 - 9 Trubní průchodka DN 100 mm
 - 10 Výplň otvoru ve dně šachty d 500 mm, tl. 200 mm,
 - 11 Zárubnice HDPE DN 200/11,9 mm
 - 12 Ponorné čerpadlo
 - 14 Pažení
 - 15 Štěrkový podsyp
 - 16 Potrubí DN 40/3,5 mm
 - 17 Příruba uzavírací nerez DN 250 mm
 - 18 Montážní spona
 - 19 a,b Výpustný ventil a pojistný ventil 0,6 MPa zaústěno zpět do vrtu, trubička 12 mm
 - 20 Poklop studňový 600/600 mm uzamykatelný
 - 21 Koleny HDPE 40 mm
 - 22 Kabel k čerpadlu
 - 25 Spádový beton
 - 26 Odvětrávací komínek krytý mřížkou proti hmyzu DN80
 - 27 Sběrný prostor pro úkapy 300x 300 mm, hl 50 mm
 - 28 Krabice pro rozpojení kabelu NN a kabelu ASŘ
 - 29 Chránička pro kabely NN a ASŘ
 - 30 Zpětná klapka
 - 31 Kabel regulátoru hladiny se sondou minimální a maximální hladiny

| | | | | |
|--|----------------------|------------------|---|-----------------------|
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | KONTROLOVAL | VYPRACOVAL |  Osadní 12a, 170 00 Praha 7, T: 283 872 265, F: 283 872 266 E: projekce@aquion.cz, W: www.aquion.cz | |
| Ing.Lubomír Macek,CSc.,MBA. | Ing. Lubomír Macek | Ing. Martin Váňa | | |
| | | | | |
| KRAJ: Královéhradecký | SÚ: Dvůr Králové n/L | OÚ/MÚ: Hřibojedy | | |
| INVESTOR: Obec Hřibojedy, Hřibojedy 50, 544 01 | | | | |
| NÁZEV PROJEKTU ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍ INFRASTRUKTURY V OBCI HŘIBOJEDY | | | DATUM | 09/2021 |
| | | | FORMÁT | A3 |
| | | | MĚŘÍTKO | 1:50 |
| | | | STUPEŇ | DPS |
| | | | ČÍS.ZAKÁZKY | SL4002000058 |
| | | | ARCHIVNÍ.ČÍS | SL4002000058 |
| NÁZEV VÝKRESU STUDNA – DETAIL | | | Č. MAP. LISTU | ČÍS.VÝKRESU D.3.4. |