

Rozpočtové podklady

SO 02 - ATS

ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍ INFRASTRUKTURY V OBCI HŘIBOJEDY

Položka

Rozvodnice RH-ATS		1
Přípojková skříň SS100		0
Rozvodnice elektroměrová ER		0
Kabel 1-AYKY 4x120		0
Kabel CYKY J4x10	včetně výkopu a záhozu	20
Kabel J5x6		0
Kabel J5x2,5		60
Kabel CYKY J3x2,5		100
Kabel CYKY J3x1,5		150
Kabel CYKY O3x1,5		50
Vodič aCY6		50
Trubka instalační ohebná HDP 35		20
Trubka instalační pevná PVC23 (včetně příchytů)		300
Vypínač IP44 - řazení 1		3
Přepínač střídavý IP44 - řazení 6		0
Vypínač sériový IP44 - řazení 51		0
Čidlo pohybové		1
Zásuvka IP44		6
Krabice IP44 odbočná		15
Svorka BERNARD včetně pásku CU		10
Hygrostat		1
Ventilátor 100W		1
Ventilátor 200W		0
Svorkovnice MET		1
Přímotop s vestavěným termostatem 300W		0
Přímotop s vestavěným termostatem 500W		1
Přímotop s vestavěným termostatem 1000W		0
Svítlidlo venkovní		
Svítlidlo (typ dle výpočtu osvětlení)		2
Překážkové návěstidlo nízké svítivosti červené barvy	včetně připojovacího transformátoru	0
<u>Bleskosvod</u>		
Jímací tyč 1000mm		0
Vodorovné jímání vedení AlMgSi8	včetně podpěr	15
Svislé jímání vedení AlMgSi8	včetně podpěr	8
Strojený jímáček		2
Svody od ZS FeZn10		10
Ochranný úhelník		2
Označení svodu		2
Držák ochranného úhelníku		4
Zemnicí pásek FeZn	včetně výkopu a záhozu	20
Zkušební svorka		2
Drobný spojovací a nespecifikovaný materiál		10%
Přesuny hmot		10%
Výchozí revize		1

Firma provádějící cenovou nabídku je povinna materiál přepočítat.

Navýšení ceny vlivem víceprací, které bylo možno předpokládat, nebude akceptováno.

Práce, které nejsou zpracované v PD, budou v cenové nabídce uvedeny pod čarou formou zvláštní položky.