

Rozpočtové podklady**SO 04 - Vodojem**

ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍ INFRASTRUKTURY V OBCI HŘIBOJEDY

Položka

Rozvodnice RH-VDJ		1
Přípojková skříň SS100		1
Rozvodnice elektroměrová ER		1
Kabel 1-AYKY 4x120	(+ kabelový výkop včetně záhozu)	700
Kabel CYKY J4x10		0
Kabel J5x6		0
Kabel J5x2,5		30
Kabel CYKY J3x2,5		50
Kabel CYKY J3x1,5		600
Kabel CYKY O3x1,5		50
Vodič aCY6		50
Trubka instalační ohebná HDP 35		700
Trubka instalační pevná PVC23 (včetně příchytů)		900
Vypínač IP44 - řazení 1		6
Přepínač střídavý IP44 - řazení 6		2
Vypínač sériový IP44 - řazení 51		3
Čidlo pohybové		0
Zásuvka IP44		5
Krabice IP44 odbočná		48
Svorka BERNARD včetně pásku CU		20
Hygrostat		2
Ventilátor 100W		0
Ventilátor 200W		1
Svorkovnice MET		1
Přímotop s vestavěným termostatem 300W		0
Přímotop s vestavěným termostatem 500W		4
Přímotop s vestavěným termostatem 1000W		0
Svítilno venkovní		0
Svítilno (typ dle výpočtu osvětlení)		47
Překážkové návěstidlo nízké svítivosti červené barvy	včetně připojovacího transformátoru	2
<u>Bleskosvod</u>		
Jímací tyč 1000mm		1
Vodorovné jímací vedení AlMgSi8	včetně podpěr	20
Svislé jímací vedení AlMgSi8	včetně podpěr	100
Strojený jímáček		1
Svody od ZS FeZn10		10
Ochranný úhelník		2
Označení svodu		2
Držák ochranného úhelníku		4
Zemnicí pásek FeZn	včetně výkopu a záhozu	50
Zkušební svorka		2
Drobný spojovací a nespécifikovaný materiál		10%
Přesuny hmot		10%
Výchozí revize		1

*Firma provádějící cenovou nabídku je povinna materiál přepočítat.**Navyšení ceny vlivem víceprací, které bylo možno předpokládat, nebude akceptováno.**Práce, které nejsou zapracované v PD, budou v cenové nabídce uvedeny pod čarou formou zvláštní položky.*