



## ZÁKLADOVÁ DESKA

1:100




## STROP NAD 1PP

1:100




## STROP NAD 1NP

1:100




## ŘEZ 1-1

1:100




## ŘEZ 2-2

1:100




## DNO VODOJEMU

1:100




## STROP NAD 2NP

1:100




## STROP NAD 3NP

1:100




## STROP NAD 4NP

1:100




## ŘEZ 3-3

1:50




## ŘEZ 4-4

1:50



## DETAIL A

1:25



BETON VE STYKU SE ZEMINOU  
BETON C30/37 XC3-XA1-XF1 max průsak 50 mm

NADZEMNÍ BETONOVÁ ČÁST (BEZ KONTAKTU S VODOU)  
BETON C30/37 XC1

BETON VE STYKU S VODOU – VNITŘNÍ ČÁST  
BETON C30/37 XC4-XD2 max průsak 35 mm

OCEL B500 B

BETON KONSTRUKCÍ VE STYKU S VODOU BUDE DOPLNĚN O PŘÍSADU  
XYPEX ADMIX C-1000 (2KG/M<sup>3</sup>)  
VNITŘNÍ STRANA NÁDRŽE NA VODU BUDE PŘI BETONÁŽI OPATŘENA  
DRENÁŽNÍ FÓLIÍ VLOŽENOU DO BEDNĚNÍ A NÁTĚREM XYPEX CONCENTRATE

VYPRACOVAL: Ing.M.LUBICH	ODP. PROJEKTANT: Ing.V.CHMELÁŘ	HIP: Ing.L.Macek,CSc.,MBA.	Ing. Vladimír Chmelář Statika a dynamika staveb 775 338 699, lodachmelar@gmail.com
MŮ – OÚ: Dvůr Králové n/L	INVESTOR: Obec Hřibojed, Hřibojedy 50, 544 01	A4	8
STAVBA – OBJEKT: ROZŠÍŘENÍ VODOVODNÍ INFRASTRUKTURY V OBCI HŘIBOJEDY SO 04 VODOJEM, PRODLOUŽENÍ ŘADU A3	DATUM 02.10.2021	STUPEŇ DSP	1:100, 1:50
ČÍS. ZAK. TP-210306	ČÍSLO VÝKRESU: D 4.1.2	REV. 0	
OBSAH: KONSTRUKCE VODOJEMU			