

Svorka A – svorka FeZn bez středovou destičkou pro spojení 2 páskových vodičů do 40 mm, 12,6 kA vyrobena dle ČSN EN 62561–1

Svorka B – svorka FeZn se středovou destičkou pro spojení kruhového a páskového vodiče do 30 mm, 12,6 kA vyrobena dle ČSN EN 62561–1

Výkop pro zemnič 80x35 cm

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING.ARCH. KAREL SCHMIED ml.

AUTOR STAVBY :	Ing.arch. Karel Schmied ml.
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing.Josef Janák
INVESTOR :	AMZ Financial Group s.r.o, Pražská 298, Brandýs nad Labem
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Brandýs nad Labem

-

REVITALIZACE OBJEKTU 30,31
AMZ Financial Group s.r.o, Pražská 298, Brandýs nad Labem

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	10 /2017
DATUM :	září 2017
STUPEŇ PD :	DPS
ČÍSLO PŘÍLOHY :	D.1.4.g.4

Zařízení silnoproudé elektrotechniky – uzemnění list 1

-