



Poznámky:

Přesné umístění sáhor nutno dorešit při realizaci kvůli výměnám oken - viz. stavební část  
Polohy VZT distribučních elementů v podhledech nutno při realizaci koordinovat  
Stavební prostor pro potrubí s přírubami o 50mm větší na každou stranu.  
Umístění kabelových ovladačů od sáhor nutno konzultovat s uživatelem objektu.

TEPELNÁ IZOLACE - minerální vlna s Al fólií

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. KAREL SCHMIDT	REDAKTOR: KAREL SCHMIDT
VÝK. PROJEKTANT: KAREL SCHMIDT	OPROJEKTANT: ING. M. OHLÍČEK
OPROJEKTANT: KAREL SCHMIDT	VYPRACOVÁNÍ A KRESBA: ING. JAN VOJTECHA
INVESTOR: AMZ Financial Group s.r.o. Příbram 278 HODKOVSKÁ 178 08 Příbram	STAVITEL: BRANDEK

D.1.4b ZAŘÍZENÍ VENTILATOCHROMY REKONSTRUKCE OBJEKTU 30 A 31 AMZ Financial Group s.r.o. Příbram 278 Brandy nad Labem	ČÍSLO PŘÍLOHY: VI
--	-------------------

Projekt je duševním majetkem firmy ONDŘEJ-WEISSNER spol. s r.o.