


- Signálka provozu LED 230V IP65 bílá
- Zásuvka 230V/16A/3p IP44
- Vypínač 01/ 230V/10A IP 44
- Vypínač 230V/10A/05/IP44
- Vypínač 01 230V/10A/IP40
- Vypínač 05 230V/10A/IP40
- Vypínač 06 230V/10A/IP40
- Vypínač 6+6 230V/10A/IP40
- Zásuvka 230V/16A/3p/IP40
- Pohon vrat 230V/400W dooběh vrat
- Pohybové tělísko
- R3NP Podružný oceloplechový rozváděč
- Z-S/x Zásuvkové skříně 400V/32A/5p/4x230V/16A/3p
- HL1/x Svítidlo LED,230V/218W/28530lm/IP65
- HL2/x Svítidlo zářivkové 2x58W 10400lm/IP66
- HL3/x Svítidlo zářivkové 2x58W 10400lm/IP40
- HL4/x Svítidlo zářivkové 1x36W 3800lm/IP66
- HL5/x Svítidlo zářivkové 2x36W 9600lm/IP40
- HL6/x Svítidlo zářivkové 2x36W 9600lm/IP66 pro průběžnou montáž
- HL7/x Svítidlo zářivkové 1x18W 1200lm IP44 náslepné
- HL8/x Svítidlo zářivkové 1x24W 1800lm IP65 stropní lišta izolace
- HL9/x Svítidlo zářivkové 1x24W 1800lm IP40 stropní
- HL10/x Svítidlo LED 1x18W 900lm IP40 náslepné
- HL11/x Venkovní LED reflektor 25W IP 65
- VX Ventilátor WC 230V/100W
- SHCL.x SHCL.x Plynová Sahara cirkulační
- SHVL.x SHVL.x Plynová Sahara větrací
- KL1.x KL1.x VZT klapa 230V
- MVO Ventilátor odhazový 230V/550W/1,7A
- EK 4 Náslepný el. konvektor 230V/3000W



Blokové schéma zapojení větrací jednotky



SHVx, KLx,SVx dooběh VZT
Pohon jednotky má vestavěný termistor, který se zapojí do ověřovací s nadproudovou ochranou

HLAVNÍ PROJEKTANT: ING.ARCH. KAREL SCHMIED M.L.

AUTOR STAVBY :	Ing.arch. Karel Schmied m.l.	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing.Josef Janák	
INVESTOR:	AMZ Financial Group s.r.o, Pražská 298, Brandýs nad Labem	
STAVEBNÍ ÚŘAD :	Brandýs nad Labem	

REVITALIZACE OBJEKTU 30,31

AMZ Financial Group s.r.o, Pražská 298, Brandýs nad Labem

Zařízení silnoproudé elektrotechniky – 1 NP list1

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 10 /2017

DATUM : září 2017

STUPEŇ PD : DPS

ČÍSLO PŘÍLOHY : D.1.4, g.2