

	počet přípojek	výtlak				čerpací jímka						čerpací stanice				délka chránič (m)
		5/4"	6/4"	sdužené přípojky 63x5.8	délka celkem (m)	stávající	1 m3	1,5-2 m3	3 m3	po jezd	spodní voda	čer padlo vřet. na tyči	čer padlo vřet. stojánkové 230 V	čer padlo vřet. stojánkové 400 V	čer padlo odstř	
CHOCERADSKÁ –ČE	20	764,0			764,0		20			0	20	20			0	66,0
CHOCERADSKÁ –ČP	56	1506,0	82,0		1588,0	1	50	3	2	13	21	52		1	3	46,0
CHOCERADSKÁ -ParcČ.	4	75,0			75,0		4			1	4	4			0	0,0
JASMÍNOVÁ	10	101,0			101,0	1	9			0	7	9		1	0	0,0
JILMOVÁ,V ZAHRADÁCH	9	205,0			205,0		9			2	8	8	1		0	31,0
K HÁJENCE,K LUKÁM, NA MOKLINĚ	13	201,0		85,0	286,0	1	12			1	5	12		1	0	0,0
K JEZÍRKU	23	401,0			401,0		23			1	22	18	5		0	24,0
KRÁTKÁ, KAMENICKÁ	14	207,0			207,0	1	13			1	2	13		1	0	12,0
K TEHOVCI, PODEMLEJNSKÁ	6	48,0			48,0		6			1	4	6			0	0,0
LOMENÁ	12	236,0			236,0	2	9	1		3	10	10		2	0	11,0
MUKAŘOVSKÁ, SRBÍNSKÁ, STRUHAŘOVSKÁ.	13	104,0			104,0		13			1	9	13			0	0,0
NA KOPCI	35	724,0			724,0	2	33			4	17	32	1	2	0	17,0
NA PODKOVÁCH, OBLOUKOVÁ	14	238,0			238,0	8	6			2	12	6		8	0	0,0
NA SKÁLE	31	694,0	50,0	125,0	869,0		30		1	0	2	30			1	16,0
NAOBCI+U TOPOLU	26	537,0			537,0		26			0	13	25	1		0	29,0
POD SOSNAMI, SLEPÁ, SMRKOVÁ	10	194,0			194,0		10			2	10	9	1		0	6,0
PŘÍČNÁ, VJÁMÁCH	9	174,0			174,0	2	7			0	8	7		2	0	0,0
SPOJOVACÍ	16	225,0		70,0	295,0		16			4	6	16			0	0,0
STARÁ CESTA	17	358,0		33,0	391,0		17			3	1	17			0	32,0
U POTOKA	6	37,0			37,0	2	4			2	5	4		2	0	0,0
V PRÚHONU, LOUŇOVICKÁ, ZA HŘIŠTĚM	6	56,0	23,0		79,0	1	4		1	2	1	4		1	1	0,0
celkem	350	7085,0	155,0	313,0	7553,0	21	321	4	4	43	187	315	9	21	5	290,0