

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, k užívání stavby
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje k užívání stavby
- doklady o výsledcích předepsaných zkoušek, zejména:
 - tlaková zkouška vodovodního potrubí, vč. dokladu o účasti zástupce provozovatele u této zkoušky
 - doklad o proplachu a desinfekci vodovodního potrubí
 - protokol o rozboru vzorku pitné vody z kolaudovaného řadu
 - prohlášení o shodě, certifikáty, atesty na použité materiály
 - doklad o nezávadnosti použitých výrobků přicházejících do přímého styku s pitnou vodou

Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

Odůvodnění

Dne 22.02.2012 podala Obec Ostroměř, IČ 00271900, T. G. Masaryka 103, 507 52 Ostroměř, zastoupená Janem Příbylem, IČ 43521746, Vojice 2, 508 01 Hořice žádost o vydání povolení ke stavbě vodního díla **„Vodovod Ostroměř – III. etapa, přívodní řad do Domoslavic“**. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Navržená III. etapa vodovodu Ostroměř řeší výstavbu přívodního vodovodního řadu z jižní části obce Ostroměř do západní části obce Domoslavice. Účelem navrhované stavby je zásobování občanů obcí Domoslavice a Sylvárův Újezd kvalitní pitnou vodou. Navržený vodovod bude současně sloužit jako víceúčelový zdroj požární vody. Vodovod bude gravitační, tlakově ovládaný stávajícím vodojemem Ostroměř. Celková délka bude 1450 m.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- projektová dokumentace stavby - datum 1/2012, zak. číslo 87/2010, vypracoval Jan Příbyl, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, spec. stavby zdravotnětechnické, ČKAIT 0601331
- seznam pozemků dotčených stavbou, informace o vlastnících
- plná moc
- veřejnoprávní smlouva o povolení umístění stavby mezi Městským úřadem, stavební úřad a obcí Ostroměř, č.j. MUHC-SU/1904/2011/SV
- souhlas stavebního úřadu MěÚ Hořice podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 23.03.2012, č.j. MUHC-SU/5031/2012/SV
- doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 3.000 Kč ze dne 2.3.2012